



LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ  
- - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ
- KK KULOVÝ UZÁVĚŘ ZÁVITOVÝ (VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT); NIKLOVANÁ OCEL OT58 (VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT); -20 až +120°C; PN 10 až 25
- VK VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT-1/2"
- RGV VYVAŽOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ S VYPOUŠTĚNÍM DN 50; Kv=2,62÷32,3
- RV VENTILOVÉ TĚLESO S INTEGROVANÝM PŘEDNASTAVENÍM (1÷8) - PŘÍMÉ DN 15, kvs=0,9 m3/h (kv=0,04÷0,73 m3/h) S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ S VESTAVĚNÝM ČIDLEM (5÷26°C)
- RŠ 1 RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ, kvs=2,5 m3/h, PŘÍMÉ DN 15, S UZAVÍRACÍ, REGULAČNÍ A VYPOUŠTĚCÍ FUNKCÍ
- RŠ 2 SPECIÁLNÍ PŘIPOJOVACÍ ARMATURA PRO PŘIPOJENÍ KOUPELNOVÉHO ŽEBŘÍKU SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM PROVEDENÍ PŘÍMÉ; DN 15; Kvs=1,1 m3/h; UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ FUNKCE (ARMATURA OBSAHUJE TERMOSTATICKOU HLAVICI)

BYT č.23		
Číslo místnosti	Účel	Teplota
-401-	PŘEDSÍŇ	N
-402-	LOŽNICE	20°
-403-	KOUPELNA+WC	24°
-404-	ŠATNA	N
-405-	KUCHYŇ	20°
-406-	OBÝVACÍ POKOJ	22°

BYT č.24		
Číslo místnosti	Účel	Teplota
-407-	PŘEDSÍŇ	N
-408-	OBÝVACÍ POKOJ	22°
-409-	KUCHYŇ	20°
-410-	KOUPELNA+WC	24°
-411-	ŠATNA	N
-412-	LOŽNICE	20°

SPOLEČNÉ PROSTORY		
Číslo místnosti	Účel	Teplota
-413-	CHODBA	N
-414-	SKLAD	N
-415-	ÚKLIDOVÁ KOMORA	N

Zodp. projektant Vladimír Schertler <i>Schertl</i>	Vypracoval Vladimír Schertler <i>Schertl</i>	Kreslil Vladimír Schertler <i>Schertl</i>		
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk			
Investor: Město Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk			Formát	3x A4
Stavba: TEMENICKÁ 109, ŠUMPERK rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a kanalizace; byt 18, 23 a 24			Měřítko	1:75
			Datum	9/2024
			Účel	DPS
Část: D.1.4.a Technika prostředí staveb VYTÁPĚNÍ			Číslo zakázky	11/72a
			Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu: PŮDORYS 4. NP			T 02	