



LEGENDA:

- ÚSTŘEDNA SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY  
TELEVIZNÍ ZÁSUVKA  
VSTUPNÍ PANEĽ DOMÁCNÍHO TELEFONU  
DOMÁCNÍ TELEFON  
ELEKTRICKÝ ZÁMEK  
ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

- Kabel1: Kabel stíněný, průřez 2x1mm²  
Kabel2: Koaxiální kabel 75 Ohm

UPOZORNĚNÍ:

KONKRÉTNÍ VÝROBKY NAVRŽENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY  
JEN JAKO PŘÍKLAD MOŽNÉHO ŘEŠENÍ A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI VÝROBKY,  
AVŠAK SE SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRY.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3N+PE 400V/230V, 50Hz, TN-C-S  
MALÉ NAPĚTÍ NA STRANĚ ROZVODU EZS, EPS

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM:  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000.4.41 ed 2  
PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 332000.5.51 ed 3 a ČSN 332000.4.41 ed 2

KABELOVÉ ROZVODY JSOU PROVEDENY V TRUBKÁCH VE ZDI NEBO PO KONSTRUKCI NAD PODHLEDY

VYPRACOVÁVAL Ing.Pokorný Ondřej	ODP.PROJEKTANT Ing.Pokorný Ondřej	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	HD ELEKTRO CZ, s.r.o.	
OBEC:	ŠUMPERK	KRAJ:	OLOMOUCKÝ	JESENICKÁ 61, ŠUMPERK TEL.: +420 603486748 E-MAIL: hdelektro@hdelektro.cz	
INVESTOR:	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk				
STAVBA:	Temenická 109, Šumperk - celková rekonstrukce elektroinstalace; byt 18, 23 a 24			POČET A4	8
OBJEKT:	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB			DATUM	7/2024
PROFESE:	D.1.4.N.-ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			STUPEŇ	DPS
OBSAH VÝKRESU:				ARCH.ČÍSLO	240701D.1.4.h.205
SITUAČNÍ SCHÉMA STA, DT, ZADS 4.NP				ZAK.ČÍSLO	240701
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1:100	D.1.4.h.205