





UPOZORNĚNÍ:

KONKRÉTNÍ VÝROBKY NAVRŽENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY JEN JAKO PŘÍKLAD MOŽNÉHO ŘEŠENÍ A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI VÝROBKÝ, AVŠAK SE SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRY.

LEGENDA:

-  Zdroj pro Dom. telefony
-  Vstupní panel domácího telefonu
-  Domácí telefon
-  Elektrický zámek

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3N+PE 400V/230V, 50Hz, TN-S
MALÉ NAPĚTÍ NA STRANĚ ROZVODU SK, EZS, EPS
100V~ (ROZVODY MR)

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41
PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 2000-3, ČSN 2000-5-51, VIZ. TECH. ZPRÁVA

KABELOVÉ ROZVODY JSOU PROVEDENY V TRUBKÁCH VE ZDI NEBO NAD PODHLEDY
NEOZNAČENÉ KABELOVÉ ROZVODY JSOU UTP 4x2x0,5

VYPRACOVAL	ODP.PROJEKTANT	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	HD ELEKTRO CZ,s.r.o. JESENICKÁ 61, ŠUMPERK TEL.: +420 603486748 E-MAIL: hdelektro@hdelektro.cz	
Ing.Pokorný Ondřej	Ing.Pokorný Ondřej				
OBEC:	ŠUMPERK	KRAJ:	OLOMOUCKÝ		
INVESTOR:	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk				
STAVBA:	Temenická 109, Šumperk - celková rekonstrukce elektroinstalace; byt 18, 23 a 24			FORMÁT	A4
PROFESE:	D.1.4.h-ZARIZENÍ SLABOPROUDE ELEKTROTECHNIKY			DATUM	7/2024
OBSAH VÝKRESU:	BLOKOVÉ SCHEMA ZAPOJENÍ PRVKU DT			STUPEŇ	DPS
				ARCH.ČÍSLO	240701.D.1.4.H.207
				ZAK.ČÍSLO	240701
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				N	D.1.4.H.207