

Tabulka požárních prvků							
Projekt: Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby Profese: Zařízení vzduchotechniky							
Označení	Číslo klapky/uzávěru	Umístění		Obsluha zařízení	Rozměr	Provedení	Poznámka
		Podlaží	Místnost				
PK	70.01	7.NP	Strojovna výtahů	03.02.01	Ø200	Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B230T) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky. Napájení 230V AC.	-
PK	70.02	7.NP	Strojovna výtahů	-	400x200		

Vysvětlivky:
 PK - Požární klapka