LEGENDA SILNOPROUDU:

	Termostat
	Jednopólový vypínač / vyšší krytí řazení: 1
	Průmyslové svítidlo PRIMA LED 1.4ft PC 6400/840, 1x6400lm, IP66
PK	Požární klapka
UK	Uzavírací klapka
PV	Požární ventilátor
EPS	Ústředna EPS
	Vývod jednofázový/trojfázový (všeobecně)
	Ochranné pospojení
	Tlačítko pro nouzové vypnutí (Central, TotalSTOP)
	Stoupací žebřík
	Rozvaděč silnoproudu (dodávka silnoproudu)
	Rozvaděč technologie (dodávka technologie)
ZM 100x100	Kabelová trasa silnoproudu – vedeno v kabelovém žlabu: – *mřížovém (šířka x výška)*
	Kabelová trasa silnoproudu – hlavní
	Podružná kabelová trasa silnoproudu
Rxx	Stoupací vedení (hlavní / podružná trasa)
Rxx	Rozhraní napájených oblastí

POZNÁMKY:
1. Proudová soustava a napětí:
   - 3NPE, 400/230V, 50Hz, TN-C-S
2. Umístění vývodů pro spotřebiče a zařízení bude řešeno v souladu s koordinačním výkresem dodavatelů technologie (pozice koncových prvků jsou orientační).

- NEPŘESNOSTI A NEJASNOSTI VZNIKLÉ CHYBNÝMI PODKLADY NEBO ZAMĚŘENÍM KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- V PROJEKTU UVEDENÉ ROZMĚRY KONTROLOVAT A DOMĚŘIT NA STAVBĚ, ZMĚNY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PRO TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN, ZÁKONY, OTP A ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE
- U PRVKŮ A VÝROBKŮ NEPODLÉHAJÍCÍCH PŘESNÉ SPECIFIKACI JE NUTNÉ JEJICH ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM
- MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT DLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO PROJEKTANTEM
- PŘI ROZPORECH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PLATÍ Z HLEDISKA ZÁVAZNOSTI A PLATNOSTI TOTO POŘADÍ: 1. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE, 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA, 3. OSTATNÍ PŘÍLOHY A TABULKY, 4. VÝKAZ VÝMĚR
- NEOPRÁVNĚNÉ VYUŽITÍ DOKUMENTACE KE KOMERČNÍM ÚČELŮM BEZ SOUHLASU AUTORŮ JE TRESTNÉ

PROJEKT: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ VZDUCHOTECHNIKY BUDOVA B
Nemocnice Šumperk a.s.
k.ú. Šumperk, parcel.č. 5383

OBJEDNATEL: Nemocnice Šumperk a.s.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: LACHMAN
LACHMAN STYL s.r.o.
FÜGNEROVO NÁMĚSTÍ 1808/3
120 00 PRAHA 2

ARCHITEKTI: 4DS
4 DS spol. s r. o. PRAHA
NAD MOTOLSKOU NEM. 16
PRAHA 6, +420 602 658 845
4 DS spol. s r. o. Č. BUDĚJOVICE
ŽIŽKOVA 12
Č. BUDĚJOVICE, +420387718307

ZPRACOVATEL ČÁSTI: EBA Elektromontážní firma
EBA Praha s.r.o.
Českobrodská 35
190 12 Praha 9

ZODP. PROJEKTANT: Ladislav Staško

AUTORIZACE:

STUPEŇ PD: DSP + DPS

ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.D – ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU: TECHNOLOGICKÉ ROZVODY 1.NP

Č. VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	DATUM:	DATA V PC:	PARÉ:
D.1.4D-03	1:50	11/2023	370_sum	