

Pracoviště: nám. Míru 1
Odbor: majetkoprávní
Oddělení: komunálních služeb
Tel.: 583388111
Fax.: 583214188



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 67620/2022
Naše sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Šárka Hofmannová
Tel.: (+420) 583 388 559
E-mail: sarka.hofmannova@sumperk.cz
Datum: 15. 6. 2022

GROBER PROJECT, s.r.o.
Pasteurova 162/13C
77900 Olomouc

Věc: Stanovisko správce vodního toku pro akci: Sociální bydlení Šumperk – Temenice

Město Šumperk, zastoupené odborem majetkoprávním, oddělením komunálních služeb, obdrželo Vaši žádost o vyjádření k dokumentaci pro účely žádosti o společné povolení (DUR+DSP) pro akci "Sociální bydlení Šumperk – Temenice". Objekt bude realizován v k.ú. Horní Temenice, parc.č. 18/1, 16/2, 16/6, 16/7.

Stanovisko Město Šumperk vydává jakožto správce vodního toku. Stavbou bude dotčen vodní tok Temenec (IDVT 10191379), který je ve správě Města Šumperk. Nejbližší vzdálenost od hrany toku je 2,5m.

Město Šumperk, zastoupené odborem majetkoprávním, oddělením komunálních služeb, s výše uvedenou stavbou

souhlasí

za níže uvedených podmínek:

1. Realizací akce nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl (vodovodní a kanalizační řady).
2. Stavební práce musí být prováděny tak, aby nedocházelo k nadměrnému padání stavebního a jiného materiálu do vodního toku. Případně spadlý materiál musí být každý den z průtočného profilu koryta toku odstraňován.
3. Pokud bude nevyhnutelný pohyb techniky v korytě vodního toku, je třeba jej minimalizovat na co nejkratší dobu a nejnutnější případy (omezení nadměrného zákalu a znečištění toku ropnými látkami) a práce budou prováděny mechanizmy s použitím ekologických olejů (biologicky odbouratelná mazadla).
4. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími nebezpečnými látkami.
5. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu §39 vodního zákona.
6. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek. Zároveň není přípustné v blízkosti vodního toku provádět opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám.

7. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie (vhodný sorbent, normá stěna).
8. Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina výkopu ukládány na březích a bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splavování do koryta vodního toku.
9. Po ukončení prací bude veškerý přebytečný materiál z blízkosti vodního toku beze zbytku odstraněn a plochy, dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety, aby zde nedocházelo k eroznímu smyvu zeminy do koryta vodního toku.
10. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

Ing. Eva Nádeníčková
vedoucí oddělení komunálních služeb

Šumperk

Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. ú.: 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk