

Sociální bydlení Šumperk – Temenice
SO 01 – BD

p.č. 18/1, 16/2, 16/6,
16/7
k.ú.: Horní Temenice
[764469]
Temenická
787 01 Šumperk

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
ŘÍJEN 2024



- POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ STĚNY

REI 45, EI 45

POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ STROPY

REI 45
- N1.1

— — — — —

EI 30 DP3

⊕
- 21A

práškový

↗
- ADS

○
- OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

OHRANČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

POŽÁRNÍ HYDRANT DN 25/30m hadice

PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ S HASÍČÍ SCHOPNOSTÍ

ÚNIKOVÝ VÝCHOD

SMĚR ÚNIKU

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (DLE PROJEKTU ELEKTRO)

HLÁŠTÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

Vypracovala: Ing. Simona Zelenková

1.NP – pro PBR