


3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN-C-S / 10kA



- Provedení a zapojení elektroměrových rozvaděčů musí odpovídat přípojovacím podmínkám ČEZ Distribuce a.s.
- Instalace hlavního vypínače musí být před realizací odsouhlasena distributorem elektrické energie!!

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

Radim Blaťák, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz