

LEGENDA ČAR:

- běžná kabeláž CYKY
- ochranné vodiče H07V-K / H07V-U

LEGENDA




- rozvaděč silnoproudý
- rozvaděč technologií
- R15 přípojková skříň HDS
- REx/RSP elektroměrový rozvaděč / rozvaděč společné spotřeby
- R-PVS rozvaděč PV systému
- DR datový rozvaděč
- STA rozvaděč společné televizní antény
- RBx rozvaděč bytový
- RVT rozvaděč vytápění
- ekvipotenciální přípojnice

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

- 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN-C-S
- 3PEN stř. 50Hz, 400V TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

AKCE	Sociální bydlení Šumperk - Temenice SO 01 - Bytový dům („A“ + „B“)					 ELEKTRO BLAŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI					
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK							
MÍSTO p.č. 18/1, 16/2, 16/6, 16/7 k.ú.: Horní Temenice [764469] Temenická 787 01 Šumperk						PARE					
INVESTOR Město Šumperk.: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk: IČO:00303461											
ČÁST	D.1.4.5	DATUM	09/2024	ZAKÁZKA	2024/13	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2x A4	MĚŘÍTKO	
ČÁST PŘÍLOHA						SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Objekt B - blokové schéma / systém hlavního pospojování				ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.5-21	

Radim Blažák, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz