

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK

- Domovní spínač polozapuštěný, jednopólový, řazení č.1, IP20 (pod omítkou ve zdi)
- Domovní spínač polozapuštěný, jednopólový, řazení č.1, IP20 + krabice LK 80x28 T
- Domovní přepínač polozapuštěný, střídavý, řazení č.6, IP20 + krabice LK 80x28 T
- Lištová krabice odbočná s víčkem VLK80, bílá
- Domovní zásuvka 230V, polozapuštěná, 16A/230V, IP20 (pod omítkou ve zdi)
- Domovní 2xzásuvka 230V, polozapuštěná, 16A/230V, IP20 + krabice PNL P 35 2Z

RB - Bytový rozvaděč, na povrch

Způsob uložení


- Kabelové vedení v podhledu nebo pod omítkou ve zdi
- Kabelové vedení v instalačních lištách dle popisu

Kabely vnitřní instalace

Kabel vnitřní s třídou reakce na oheň Eca (CYKY) - [NN 230V]

Č.M.	MÍSTNOST
	BYT č. 10
2.01	POKOJ
2.04	LOŽNICE
2.05	POKOJ
2.08	KUCHYŇ
2.09	KOUPELNA
2.10	WC
2.12	INSTALAČNÍ ŠACHTA
2.13	PŘEDSÍN
2.23	LODŽIE
2.24	LODŽIE
2.25	LODŽIE

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 1/PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	PODPIS	ODP.PROJ.STAVBY	ING. PAVEL MATURA PROJEKCE ELEKTRO, ČKAIT: 1202535 IČ: 06169848, tel: +420 608 176 406 e-mail: projekce.matura@seznam.cz Závořická 550, Postřelmov 78969	
ING. PAVEL MATURA	ING. PAVEL MATURA				
OBEC:	ŠUMPERK	KRAJ:	OLOMOUCKÝ		
INVESTOR:	Město Šumperk, náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk				
STAVBA:	OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10, Čsl. armády 445/22, Šumperk			FORMÁT	A3
				DATUM	09/2025
OBJEKT:				STUPEŇ	PROVÁDĚNÍ STAVBY
PROFESE:	D.1.2.5 TPS – Silnoproud			ARCH.ČÍSLO	MA-158-25-D.1.2.5-03
OBSAH VÝKRESU:	SVĚTELNÉ ROZVODY			ZAK.ČÍSLO	158-25
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1:50	03