


Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: rozvoje území města, investic a komunálních služeb
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 135753/2025
Naše sp. zn.: 106928/2025 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 231
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 4. 11. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

Veřejná zakázka: „Bytový dům Šumperk – Temenice“

Dotaz č.1:

Žádáme zadavatele o upřesnění parametrů skladby konstrukcí.
Ve výkaze výměr je uvedena tloušťka nášlapné vrstvy 0,4mm, ve skladbě konstrukcí je uvedena tloušťka 0,7mm. Prosíme o upřesnění, která hodnota je správně.

Slepý rozpočet:

342	M	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	326,975		0,00	CS ÚRS 2024 02
-----	---	----------	---	----	---------	--	------	----------------

Skladba konstrukcí:

Sociální bydlení, Šumperk – Temenice
k.ú. Horní Temenice
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)



SKLADBY PODLAH

B1	1.NP – HETEROGENNÍ VINYLÓVÁ PODLAHOVINA - S PODLAHOVÝM TOPENÍM	
	REFERENČNÍ SKLADBA:	
	MÍSTNOST:	POKOJE, KUCHYNE
	POPIS VRSTEV:	TLOUŠŤKA (mm)
	1. NÁŠLAPNÁ VRSTVA – VINYLÓVÉ DÍLCE – dle výběru investora Třída dle EN-ISO 10874 – Třída 23 Bytová výstavba. Materiály třídy A1fl až Cfl (dle ČSN EN 13501-1) Tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm. Odolnost vůči kolečkům. Protiskluznost R10, $\mu \geq 0,30$. Kročejeová neprůzvučnost 6 dB.	2,5

Odpověď:

Požadujeme dodržení tloušťky nášlapné vrstvy tl. 0,7 mm, tzn. platí parametr v PD.
Položka je upravena ve výkaze výměr.

Dotaz č.2:

oddíl Žaluzie

Ve výpisu prvků je popis, že budou žaluzie ovládány vypínačem + dálkovým ovladačem, jaký typ ovládání preferujete?

Tato kombinace není možná. Buď budou žaluzie pouze na pevný vypínač, nebo mohou být ovládány skrze dálkové ovládání, kdy můžeme nabídnout přenosné ovladače anebo nástěnné ovladače, které vypadají jako vypínače.

A odstín červené má být RAL 3013 – tomatová červená. Trvá zadavatel na této barvě? Neboť například RAL 3020 je levnější než Vámi požadovaná, jiné odstíny jsou za celkem velký příplatek.

Odpověď:

Preference je na pevný žaluziový vypínač.

I tak jsme toho názoru, že kombinace pevného žaluziového vypínače a bezdrátové ovládání ať už ovladači, bezdrátovými tlačítky, smartphonem je možná. Je to čistě o volbě motoru, který musí umožňovat bezdrátové ovládání + inteligentní spínací modul pod vypínač. Příkladem motorů firma SOMFY.

Barva žaluzií – trváme na barevnosti RAL dle PD – tzn. RAL 3013 Tomatově červená.

Dotaz č.3:

Žádáme zadavatele o upřesnění parametrů.

Pracovní desky jsou požadovány v **provedení HPL na březové překližce tl. 18 mm**. Předpokládáme, že záměrem architekta je, aby hrana pracovní desky byla bez ABS – tedy přiznaná překližka ošetřena pouze lakem/olejem. Prozatím nenacházíme výrobce, který by vyráběl březovou překližku v potřebné délce, aby vystačila na celou PD beze spoje. Jsme schopni jádro napojit, ale v tom případě bude právě na čelní hraně pracovní desky viditelný spoj.

Prosím tedy o prověření, zda nelze např. zalisovat HPL na jádro ze surové DTD a čelní hranu olepit hranou ABS multiplex. Výsledný efekt je v podstatě stejný – viz. přiložený obr.



Odpověď:

Napojení překližkových desek a **viditelný spoj** je z naší strany akceptovatelné řešení.

Provedení DTD + ohranění vidíme jako rizikové pro životnost - případnou netěsnost a následné bobtnání DTD desky. V dílenské dokumentaci si pouze odsouhlasíme, kde spoj bude.

Doplnění:

Ve výkaze výměr doplněny i střešní vpusti OS 7 a OS 12, zrevidovány ostatní doplňky vazající se na střešní folie a zrevidováno ocenění skladby konstrukce C.3.

Za nesrovnalosti se omlouváme!

Příloha:

Výkaz výměr – revize 2

Ing. Jan Hrubý

vedoucí odboru rozvoje území města,
investic a komunálních služeb