

LEGENDA SVÍTIDEL

- S1** LED svítidlo, přisazené, opálový polykarbonát, 48 W, IP54, DALI, 5110 lm, 3000 K
- S2** LED svítidlo závěsné (bez kabelové), opálový polykarbonát, 24 W, IP40, DALI, 2480 lm, 3000 K
- S3** LED svítidlo přisazené, opálový polykarbonát, 10 W, IP54, 1000 lm, 3000 K
- S4** LED svítidlo přisazené, opálový polykarbonát, 13 W, IP54, 1480 lm, 3000 K
- S5** LED svítidlo přisazené, opálový polykarbonát, 24 W, IP54, 2630 lm, 3000 K
- S6** Vertikální LED pásy zařezávané do zrcadlových dveří koupelnové skříňky, překryté skleněnou plochou zrcadla (v místě pásu bud skleněná plocha pískovaná a bez kovové zrcadlové vrstvy, trafo umístěné v zrcadlové skříňce
- S7** LED svítidlo nástěnné, Hliník, polykarbonát, 2 x 3W, 2?340 lm, Vyzařovací úhel 2 x 160°, IP65
- S8** LED svítidlo nástěnné, Hliník, sklo, 3W, 120 lm, Vyzařovací úhel 38°, IP44
- S9** LED svítidlo nástěnné, 1050 lm, IP54, 17W
- S10** LED svítidlo přisazené/nástěnné, Sensorové, opálový polykarbonát, 24 W, IP54, 2630 lm, 3000 K
- S11** LED svítidlo přisazené/nástěnné, Sensorové, opálový polykarbonát, 13 W, IP54, 1480 lm, 3000 K
- S12** TESLUX TPUW60Nx.120xxx 60W (9061 lm; 62.5 W)
- S13** Zemní svítidlo, 1390 lm, 3000K, IP67, 17W
- S14** Voděodolný 230V LED neon, umístění ve vnitřním rohu ocelového U profilu lávky
- S15** Voděodolný 230V LED neon, umístění v profilu madla zábradlí ze spodní strany
- S16** LED osvětlovací sloupek, výška 900MM, 1250 lm, 3000 K, IP65, 12W

POZNÁMKY:

- Přesné rozmístění zásuvek a vývodů kuchyně bude upřesněno v projektu kuchyňské linky. Umístění koncových prvků (zásuvek, vypínačů apod.) koordinovat na stavbě dle upřesnění umístění zařizovacích předmětů a požadavku investora.
- Rozmístění a způsob spínání ventilátorů bude upřesněn na stavbě, dle dodané techniky.
- Pokoje termostaty budou umístěny dle požadavku investora a projektu ÚT. Profese elektro provede prokabelování mezi termostaty a bytovými stanicemi kabelem dle požadavku dodavatele ÚT. Nutná důkladná koordinace profesí!!!


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE str. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami. Světelné okruhy a zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

LEGENDA

- ✕ stropní svítidlo
- ✕ svítidlo nástěnné
- ✕ svítidlo nástěnné IP44
- ✕ stropní svítidlo IP44
- ✕ LED osvětlení schodišových stupňů
- ✕ LED nouzové svítidlo, bat. zdroj 60 minut
- ✕ LED piktogramové svítidlo, bat. zdroj 60 minut
- ✕ žaluziový ovladač
- ✕ spínač jednopólový – ř.1
- ✕ tlačítko s časovačem – ř.1/0
- ✕ tlačítko – ř.1/0 se stmívačem MASTER
- ✕ tlačítko – ř.1/0 se stmívačem SLAVE
- ✕ spínač sériový – ř.5
- ✕ přepínač střídavý – ř.6
- ✕ přepínač dvojitý střídavý – ř.6+6
- ✕ spínač jednopólový – ř.1 IP44
- ✕ čidlo PIR nástěnné, zvýšené krytí
- ✕ zásuvka 230V/16A
- ✕ volné vyvedení kabelu 230V do 10A
- ✕ zásuvka TV/R/SAT
- ✕ zásuvka 2xRJ45 cat. 6
- ✕ x–násobný rámeček horizontální
- ✕ x–násobný rámeček vertikální
- ✕ opticko – kouřový hlásič
- ✕ doplňkové/hlavní ochranné pospojování
- ✕ ventilátor
- ✕ pračka
- ✕ lednice
- ✕ myčka
- ✕ varná deska
- ✕ pečicí trouba
- ✕ sušička
- ✕ mikrovlnná trouba
- ✕ digestoř
- ✕ ekvipotenciální přípojnice
- ✕ rozvaděč silnoproudý
- vedení malým napětím
- okruhy 230V do 10A
- okruhy 230V nad 10A
- okruhy 400V kabely CYKY
- hlavní kabelové trasy pod omítkou






A.200 - Společné prostory	
Číslo	Název
200.1	KRYTÁ PAVLAČ

A.201 - Byt 3+kk	
Číslo	Název
201.1	CHODBA
201.2	KOUPELNA
201.3	WC
201.4	KOMORA
201.5	OBÝVACÍ POKOJ + KK
201.6	SCHODIŠTĚ S PODESTOU
201.7	POKOJ
201.8	POKOJ

A.202 - Byt 2+kk	
Číslo	Název
202.1	CHODBA
202.2	KOUPELNA
202.3	WC
202.4	KOMORA
202.5	OBÝVACÍ POKOJ + KK
202.6	SCHODIŠTĚ S PODESTOU
202.7	POKOJ
202.8	POKOJ

A.203 - Byt 2+kk	
Číslo	Název
203.1	CHODBA
203.2	KOUPELNA
203.3	WC
203.4	KOMORA
203.5	OBÝVACÍ POKOJ + KK
203.6	SCHODIŠTĚ S PODESTOU
203.7	OBÝVACÍ POKOJ + KK
203.8	POKOJ

A.204 - Byt 3+kk	
Číslo	Název
204.1	CHODBA
204.2	KOUPELNA
204.3	WC
204.4	KOMORA
204.5	OBÝVACÍ POKOJ + KK
204.6	SCHODIŠTĚ S PODESTOU
204.7	POKOJ
204.8	POKOJ

AKCE		Bytový dům Šumperk - Temenice SO 01 - Bytový dům („A“ + „B“)				 ELEKTRO BLÁTKA OD NÁVRHU PO REALIZACI					
VYPRACOVAL		RADIM BLÁŤÁK				KONTROLOVAL		RADIM BLÁŤÁK			
MÍSTO p.č. 18/1, 16/2, 16/6, 16/7 k.ú.: Horní Temenice [764469] Temenická 787 01 Šumperk										PARE	
INVESTOR Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk: IČO:00303461											
ČÁST D.1.4.5		DATUM 09/2024		ZAKÁZKA 2024/13		STUPEŇ DPS		FORMÁT 3,5x44		MĚŘÍTKO 1:50	
ČÁST PŘÍLOHA SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Objekt A - elektroinstalace - 2.NP										ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.5-7	