

č.m.	MÍSTNOST
BYT č. 10	
9.01	POKOJ
9.04	LOŽNICE
9.05	POKOJ
9.08	KUCHYŇ
9.09	KOUPELNA
9.10	WC
9.12	INSTALAČNÍ ŠACHTA
9.13	PŘEDSÍŇ
9.23	LODŽIE
9.24	LODŽIE
9.25	LODŽIE

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK

- Domovní spínač polozapuštěný, jednopólový, řazení č.1, IP20 (pod omítkou ve zdi)
- Domovní spínač polozapuštěný, jednopólový, řazení č.1, IP20 + krabice LK 80x28 T
- Domovní přepínač polozapuštěný, střídavý, řazení č.6, IP20 + krabice LK 80x28 T
- Lištová krabice odbočná s víčkem VLK80, bílá
- Domovní zásuvka 230V, polozapuštěná, 16A/230V, IP20 (pod omítkou ve zdi)
- Domovní 2xzásuvka 230V, polozapuštěná, 16A/230V, IP20 + krabice PNLP 35 ZZ
- RB - Bytový rozvaděč, na povrch


Způsob uložení

- Kabelové vedení v podhledu nebo pod omítkou ve zdi
- Kabelové vedení v instalačních lištách dle popisu

Kabely vnitřní instalace

Kabel vnitřní s třídou reakce na oheň Eca (CYKY) - [NN 230V]

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 1/PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	PODPIS	ODP.PROJ.STAVBY	ING. PAVEL MATURA PROJEKCE ELEKTRO, ČKAIT: 1202535 IČ: 06169848, tel: +420 608 176 406 e-mail: projekce.matura@seznam.cz Závořická 550, Postřelmov 78969	
ING. PAVEL MATURA	ING. PAVEL MATURA				
OBEC:	ŠUMPERK		KRAJ:		
INVESTOR:	Město Šumperk, náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk				
STAVBA:	OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 45, Čsl. armády 445/22, Šumperk			FORMÁT	A3
OBJEKT:				DATUM	09/2025
				STUPEŇ	PROVÁDĚNÍ STAVBY
				ARCH.ČÍSLO	MA-159-25-D.1.2.5-04
PROFESE:	D.1.2.5 TPS – Silnoproud			ZAK.ČÍSLO	159-25
OBSAH VÝKRESU:	ZÁSUVKOVÉ ROZVODY			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1:50	04