


POZNÁMKA:

- PD JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ MAPOVÁNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY
- JE NAVRŽENO NOVÉ NASTAVENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ DLE PD
- NA PATĚ OBJEKTU JE NAVRŽEN NOVÝ SMĚŠOVACÍ UZEL PRO EKVITERMNÍ REGULACI OTOPNÉ SOUSTAVY
- NA PATĚ OBJEKTU JE NAVRŽEN NOVÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL
- NASTAVENÍ VYVAŽOVACÍHO VENTILU DLE PD

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 ENBRA, a. s. - Projekce Popůvky 404, 664 41 Traubsko IČ: 44015844, DIČ: CZ44015844 tel: 545 321 203, mail: bmo@enbra.cz	
JIŘÍ BIELÍK	ING. MIROSLAV MAŠEK	ING. LENKA MARKOVÁ		
<i>Neřík</i>	<i>Mašek</i>	<i>Mark</i>		
OBJEDNATEL: MĚSTO ŠUMPERK NÁM. MÍRU 364/1, ŠUMPERK				
AKCE:				
ENERGETICKÉ ÚSPORY V MŠ ZAHRADNÍ, ŠUMPERK			DATUM	04/2025
			STUPEŇ	DRS
			FORMÁT	
			Č. ZAKÁZKY	1072500028
PROFESÉ: VYTÁPĚNÍ			MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
OBSAH: PŮDORYS 1.NP			1:100	03