

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: rozvoje území města, investic a komunálních služeb
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis č.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 42405/2026
Naše sp. zn.: 27074/2026 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 231
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 27. 3. 2026

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Veřejná zakázka: „Pavlínin dvůr – oprava střechy jihovýchodního křídla“

Dotaz č. 1:

Prosím o informaci ke střešní krytině Prefa Al. střešní šablona. Který rozměr požadujete 44x44, nebo 29x29.

Odpověď:

Dle projektové dokumentace je požadována střešní krytina z hliníkových falcovaných šablon 290x290 mm.

Dotaz č. 2:

Doplnění v dokumentaci (zakreslení v půdorysu Č. výkresu C 03) kde bude probíhat tzv. hygienická smyčka pro práce s azbestem a kolik kontrolovaných pásem bude? Prostor cca: Min. 10x10 m. Pro uzavíratelný kontejner na azbest a hygienický stan. Při demontáži AZC šablon musí být celý objekt uzavřen. Bude jen ve dvoře? Pokud ne, tak veškeré vstupy z vnější strany musí být uzavřeny...veřejné WC a 2x vstup venkovní. Hlavní vstup do budovy pokud to hygiena povolí.

Odpověď:

Plocha střechy s azbestocementovou krytinou je vyznačena – viz. příloha.

Zařízení staveniště a prostor pro uzavíratelný kontejner bude dohodnut s vybraným zhotovitelem za účasti provozovatele a na základě konkrétního termínu odstraňování azbestocementové krytiny.

Dotaz č. 3:

Poskytne investor na místě stavby zázemí pro pracovníky samostatnou koupelnu nebo sprchu a WC a konzumaci stravy?

Odpověď:

Zázemí pro pracovníky investor neposkytuje.

Ing. Jan Hrubý
vedoucí odboru rozvoje území města,
investic a komunálních služeb