

Pracoviště: nám. Míru  
Odbor/oddělení: Odbor majetkoprávní  
Tel.: 583388111  
Fax.: 583214188



Váš dopis čj.:  
Ze dne:  
Naše čj.: MUSP 3631/2014  
Naše sp. zn.: 68898/2013 MJP/LESA

uchazeči o veřejnou zakázku

Vyřizuje: Ing. Lenka Salcburgerova  
Tel.: (+420) 583 388 411  
E-mail: lenka.salcburgerova@sumperk.cz  
Datum: 13.1.2014

Věc: **Dodatečná informace č. 1 – odstranění rozporu v zadávacích podmínkách  
změna termínů podání nabídek  
změna termínu otevírání obálek**

**k veřejné zakázce „Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk – rekonstrukce výtahů“**

Zadavatel tímto upozorňuje uchazeče na rozpor v zadávacích podmínkách této zakázky:

- v požárně bezpečnostním řešení stavby je na str. 2 uvedeno, že dveře výtahu budou požární s odolností EW 15 DP1
- v příloze stavebně technického řešení – technické zprávě je na str. 3 omylem uvedeno u dveří výtahu – bez požární odolnosti, tento údaj pak byl převzat i do tabulky pro odsouhlasení technických parametrů výtahu.

Na základě těchto skutečností zveřejňujeme novou tabulku pro odsouhlasení technických parametrů výtahů, ve které jsou kromě požadavku na požární odolnost dveří výtahu ještě upraveny či upřesněny některé další údaje. Veškeré změny jsou v tabulce zvýrazněny žlutě. Pokud je ve stavebně technickém řešení – technické zprávě uveden údaj odlišný oproti údaji, který je uveden v tabulce pro odsouhlasení technických parametrů, je platný údaj uvedený v nové přiložené tabulce pro odsouhlasení technických parametrů.

Lhůta pro podání nabídek se posouvá na den **28.1.2014 do 9.00 hod.**

Otevírání obálek se uskuteční dne **28.1.2014 v 9.00 hodin** – ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídky. Místem otevírání obálek je zasedací místnost Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk – 3.NP (2.patro), dveře č. 605.

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Brož  
starosta