

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a
investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 66035/2014
Naše sp. zn.: 62972/2014 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 358
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 10.7.2014

Dodatečná informace č. 1

Veřejná zakázka: MěÚ Šumperk, Jesenická 31 – dodávka výtahu

Dotaz:

V zadávací dokumentaci – technické parametry není uvedeno:

- typ povrchové úpravy stěn klece komaxit, nástřík RAL nebo nerez?
- materiál dveří: nástřík RAL. Je tím myšleno povrchová úprava komaxit v barvě RAL?
- nosné prvky – pásy je nutné dodržet? (lze využít jiný typ nosných prostředků?)

Odpověď:

Povrchová úprava stěn klece - nástřík RAL

Nástříkem RAL je myšlena povrchová úprava komaxit v barvě RAL.

Nosné prvky je nutné dodržet.

Ing. Irena Bittnerová
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic