

Pracoviště: Jesenická 621  
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic  
Oddělení: investic  
Tel.: (+420) 583 388 111  
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:  
Ze dne:  
Naše čj.: MUSP 74173/2014  
Naše sp. zn.: 63672/2014 RUI/EMLO

Vyřizuje: Emilie Lovichová  
Tel.: (+420) 583 388 308  
E-mail: emilie.lovichova@sumperk.cz  
Datum: 13.8.2014

## Dodatečná informace č.1

### Veřejná zakázka – Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Evaldova, Šumperk.

Na základě doplňujícího dotazu uchazeče k výše uvedené veřejné zakázce poskytujeme dodatečné informace.

#### Dotaz č.1:

Ve VV na SO Stavební úpravy komunikace, ulice Evaldova je položka „Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m<sup>2</sup>“. Ve vzorových řezech je geotextilie 400g/m<sup>2</sup>.

Jakou geotextílii máme ocenit?

#### Odpověď:

Ve výkazu výměr – stavby je opravena položka ř. 29, na geotextílie 400g/m<sup>2</sup>.

#### Dotaz č.2:

Ve VV na SO Stavební úpravy komunikace, ulice Evaldova je položka „Výplň spár dlažby z lomového kamene kam. těžným“. Myslíme si, že ve výpočtu výměry je překlep. Správně by mělo být „1042+1234+17,6 = 2293,60m<sup>2</sup>“. Neuvažuje zadavatel o úpravě VV?

#### Odpověď:

Ve výkazu výměr – stavby je opravena položka ř. 50 na 2293,60 m<sup>2</sup>.

#### Dotaz č.3:

Ve VV na SO Stavební úpravy komunikace, ulice Evaldova v oddíle Mobiliář jsou položky „Parková lavička s opěradlem LME151- délka 1,8m, konstrukce hliníková slitina, sedák i opěradlo borové dřevo a Odpadkový koš se stříškou - diagonál DG115b, 45 l, kruhový, opláštění borovým dřevem, se stříškou“. Toto je v zásadním rozporu s projektovou dokumentací SO 900 Mobiliář soubor „herní prvky a mobiliář“. Žádáme jednoznačnou specifikaci mobiliáře.

#### Odpověď:

Ve výkazu výměr – stavby se upravuje položka ř. 102 na „Parková lavička s opěradlem délka 1,8m, konstrukce hliníková slitina, sedák i opěradlo dřevo“ a položka ř. 108 na „Odpadkový koš se stříškou - 45 l, kruhový, opláštění dřevem“.

Navíc zadavatel upravuje u položky ř. 105 „Stojan na jízdní kola dvoustožan - ocelová konstrukce počet kusů na 35 ks.

Zadavatel dodatkem mobiliáře zveřejňuje úpravu vzhledu mobiliáře, týká se parkové lavičky a odpadkového koše.

Dotaz č.4:

Ve VV na SO 700 podzemní kontejnery Z předložené PD nelze určit zda se jedná o podzemní kontejnery částečně zapuštěné do země nebo zcela zapuštěné do země. Žádáme jednoznačnou specifikaci podzemních kontejnerů.

Odpověď:

Zadavatel nahrazuje v objektu SO 700 – Podzemní kontejnery výkres č. SO 800/1206 (novým výkresem pod stejným číslem – Půdorys a řez – podzemní kont. 5m3 a 3m3).

V tomto výkrese je správná skladba pod dlažbou, ale chybí zákres vrstvy 200 mm štěrkodrti, ve výkazu výměr je tato vrstva započtena.

**Zadavatel zveřejňuje nový výkaz výměr - stavby. Položky, ve kterých došlo ke změně jsou pro přehlednost barevně označeny.**

**Termín odevzdání nabídek je 29.8.2014.**

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.8.2014 v 9.00 hodin.**

S pozdravem

**Ing. Oto Sedlář**

zástupce vedoucí odboru strategického rozvoje,  
územního plánování a investic

Přílohy dodatečné informace č.1:

Výkres č. SO 800/1206 ze dne 13.8.2014

Výkaz výměr – stavba ze dne 13.8.2014

Dodatek mobiliáře – lavička a odpad. koš