

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a
investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 29768/2015
Naše sp. zn.: 27700/2015 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 358
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 3.4.2015

Dodatečná informace č.1

Modernizace sportoviště u ZŠ 8. května

Dotaz č.1

Ve Výkazu výměr je tartan min. 10 mm, v technické zprávě a řezech je tartan 13 mm. Jakou konkrétní tl. tartanu zadavatel tedy požaduje?

Odpověď:

Zadavatel požaduje vrstvu umělého sportovního povrchu dle PD v tl. 13 mm, místně minimálně 10 mm s ohledem na požadavek rovinnosti asfaltu nelze zajistit tl. 13 mm v celé ploše.

Dotaz č. 2.

Ve Výkazu výměr jsou uvedeny vodonepropustné asfalty, v technické zprávě vodopropustné.

Odpověď:

Veškeré asfalty použité jako podklad pod umělý sportovní povrch typu EPDM jsou navrženy jako **vodopropustné**. Ve výkaze výměr je chybně uvedená vodonepropustnost.. Uchazeč nacení vodopropustné asfalty.

Dotaz č. 3

V technické zprávě se píše o variantním řešení s použitím ET místo asfaltu - co tím zadavatele myslí a jak to promítnout do výkazu výměr?

Odpověď:

Zadavatel variantní řešení s použitím ET nepřipouští. Uchazeč nemůže variantní řešení použít.

Ing. Irena Bittnerová
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic