


RZ 1 – 1.NP (8)

napojení prostorového termostatu na jednotlivé okruhy podlahového vytápění




připojovací lišta – dle zvoleného systému pdl vyt.

T2 termostat – okruh 8/1–8/3, 8/8 – m.č. 1.72
T1 termostat – okruh 8/4–8/7 – m.č. 1.72

okruhy 8/1–8/8 vybaveny termopohony 230 V

RZ 2 – 1.NP (8)

napojení prostorového termostatu na jednotlivé okruhy podlahového vytápění



připojovací lišta – dle zvoleného systému pdl vytápění

T3 termostat okruh 8/2–8/5 – m.č. 1.76
T4 termostat okruh 8/1, 8/6–8/8 – m.č. 1.76

okruhy 8/1–8/8 vybaveny termopohony 230 V

Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jan Růžička Nový Malín 665 788 03 Nový Malín tel.: +420 775 934 700 e-mail: ruzicka@tzb-nem.cz	
Ing. arch. Petr Doležal	Ing. Jan Růžička	Ing. Jan Růžička		
Investor: město Šumperk nám. Miru 364/1, 787 01 Šumperk			Datum	03/2015
Akce: Přístavba a úpravy MŠ Pohádka Nerudova 567/4B v Šumperku			Stupeň	výběr zhotovitele
Místo st.: parc. č. st. 541, 453, 456/1, 456/1, k.ú. Šumperk			Formát	2xA4
Obsah: D.1.4 – Technika prostředí staveb Zařízení pro vytápění Schema zapojení OT			Č.zakázky	2015–002
			Měřítko:	Č.výkresu:
			1: 50	U103