

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S
JMENOVITÝ PROUD : In = 50 A
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
PROVEDENÍ : STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE POD OMÍTKU

List č.1/2

PŘÍSTAVBA A ÚPRAVY MŠ POHÁDKA - NERUDOVA 4B

Místo stavby	Nerudova 567/4b, 787 01 Šumperk k. ú. : Šumperk parcely: st.541, 453, 456/1, 456/2	Stupeň	PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
		Datum	03/2015
Hlavní projektant	Ing. arch. Petr Doležal – STUDIO, Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk	Stavebník	Město Šumperk
Projektant části	Oldřich Mervart, Gruzínská 1888/5, 568 02 Svitavy		nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Vypracoval	Oldřich Mervart		IČ: 003 03 461
Část	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE		
Název výkresu	Měřítko		Číslo výkresu
Doplnění rozvaděče - R1			D.1.4 - E06

