

Šumperk

Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 36843/2015
Naše sp. zn.: 33464/2015 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 358
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 24.4.2015

Dodatečná informace č. 1

Přístavba a úpravy MŠ Pohádka – Nerudova 4B

Dotaz č. 1

Není upřesněno, zda má být barva RAL 9007 jednostranná nebo oboustranná.

Odpověď:

Brva je oboustranná; předpokládáme použití fólií na pohledových stranách... vnitřní části budou v bílé barvě profilu

Dotaz č.2

Může být barva folie **1293 002-195 QUARZ PLATIN** (nejblíže podobná RAL 9007)?

Odpověď:

Ano i tuto fólii lze použít.

Dotaz č. 3

Požadované bezpečnostní sklo má být zevnitř, z venku nebo z obou stran?

Odpověď:

Je uvedeno v projektové dokumentaci! Viz. část D.1.1 - 19 Výpis vnějších výplní otvorů... u každého prvku v sloupci „zasklení“.

Dotaz č. 4

Výměna vzduch při zavřených oknech neodpovídá požadovaným normám ani při použití různých větracích klapkek. Musí být řešeno buď otevřením oken nebo jiným technickým řešením.

Odpověď:

Výměna vzduchu ve sledovaných místnostech je řešena nuceným větráním s rekuperací.

Dotaz č. 5

Je u některých dveří požadavek na panikové kování? (požární únikové cesty)

Odpověď:

Panikové kování není vyžadováno nikde

Doplnění č.6

I při požadovaném koeficientu Sc musí být skla vizuálně čirá, bez zabarvení; výrobci izolačních skel pro to mají označení „superčirá“, superclear atp.

Ing. Irena Bittnerová
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic