

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 37227/2015
Naše sp. zn.: 33464/2015 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 358
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 27.4.2015

Dodatečná informace č. 2

Přístavba a úpravy MŠ Pohádka – Nerudova 4B

Dotaz č. 1

Je možné nahradit vnitřní dělicí montované „sádrokartonové“ příčky příčkami, které jsou projektovou dokumentací navrženy z pozinkovaných profilů a ze sádrovláknitých desek, systémovými příčkami dřevostavby, které by byly montovány zároveň s nosnými stěnovými panely?

Odpověď:

Možnost použití příček v systému dřevostavby místo zinkovaných nosných profilů se připouští s těmito podmínkami:

- opláštění sádrovláknitými deskami zůstane zachováno
- v konstrukci budou vedeny trasy vnitřních instalací
- musí být zachovány celkové charakteristiky celé konstrukce v oblasti akustiky, protipožární ochrany budovy a únosnosti bodového zatížení izolovaného břemena v ploše stěny

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr architektonicko –stavební části, v oddílech 781 Obklady keramické je v položce č.2 text *DOD obklad vnitřních stěn keramický – (dle upřesnění investora)* a v oddílech 771 Podlahy z dlaždic je v položce č. 3 text *DOD dlažba keramická velkoformátová rektifikovaná 60 x 60 cm, protiskluznost R10*

Žádáme zadavatele, aby všem uchazečům určil nominovanou cenu dodávky za obklad vnitřních stěn a dlažeb nebo aby upřesnil typ a vzhled obkladového materiálu.

Odpověď:

Pro keramické obklady a dlažby platí požadavky z projektové dokumentace a výkazu výměr.

Dále upřesňujeme:

- výrobky budou v I. jakostní třídě
- barva obkladů jednotná, bílá matná
- barva dlažeb jednotná, šedá
- před zahájením prací budou dodavatelem předloženy vzorky ve variantách a v cenové úrovni nabídky uchazeče

Dotaz č. 3

Ve výkaze výměr v oddíle 762 Konstrukce tesařské je v položce č. 1 *Bednění střech rovných z desek OSB tl. 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt* uvedeno množství 6 m². Žádáme zadavatele, aby upravil výkaz výměr a doplnil položku *Bednění střech rovných z desek OSB tl. 22 mm*, aby odpovídala celé ploše střechy, tj. cca 355 m².

Odpověď:

Zveřejňujeme opravený výkaz výměr.

Upravené jsou výměry týkající se bednění z OSB desek u položek S0.01 - 762/1, 762/5 (výměry označeny žlutě).

Ing. Irena Bittnerová
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic