



- I - umělý sportovní vodopropustný povrch** 13 mm  
barva červená, prováděný na místě, pokládáný  
finišerem, směs granulátu frakce 1-3 mm a PU pojiva,  
vodopropustný. Požadavek na rovinnost podkladu  
+2 mm na 4 m. Materiál s ÚV stabilizací, mikrobiálně  
odolný, teplotně stálý od -30°C do +80°C.  
- před pokládkou penetrace asfaltového podkladu
- II - živичná stmelená konstrukční vrstva povrchu** 30 mm  
- **asfaltový vodopropustný koberec AKDJ(S)**  
vodopropustný míchaný asfaltový makadam 2/5  
nebo 2/8 položený za tepla finišerem se  
zhutněním na 95%, spád 0,6 - 1,0 %, ve vrstvě  
min. 30 mm (70 kg/m<sup>2</sup>),  
rovinnost do 4 mm na 4 m délky  
- **asfaltový vodopropustný koberec ADKS(H)** 50 mm  
vodopropustný míchaný asfaltový makadam 2/11  
nebo 2/16 položený za tepla finišerem se  
zhutněním na 95%, spád 0,6 - 1,0 %, ve vrstvě  
min. 50 mm (120 kg/m<sup>2</sup>),  
rovinnost do 8 mm na 4 m délky
- III - nestmelená konstrukční vrstva** 70 mm  
- kamenivo drcené, frakce 8/16, 16/22 mm  
- kamenivo drcené, frakce 32/63 mm 100 mm
- IV - drenážní a nenamrzavá vrstva** 100 mm  
z kameniva těžného štěrkopísek , mocnost  
vrstvy min. 80 mm ve zhutněném stavu
- V - zemní pláň**  
- upravený terén se zhutněním a povrchovou  
úpravou pro odvodnění ve sklonu 1,5 %  
odchylka od jmenovité výšky do 40 mm
- VI - odvodňovací (drenážní) systém**  
celková skladba 363 mm

**Legenda**

1 - obrubník z vibrolisovaného betonu 80 x 250 x 1 000 mm  
resp. 80 x 250 x 500 mm

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejpnice IČ: 1409970	
Podpis			
Město	Šumperk		
Kraj	Olomoucký	Datum	01/2015
Objednatel	Město Šumperk	Číslo zakázky	02/15
Stavba	Modernizace sportovišť u školských zařízení	Stupeň	DPS
Objekt	1. Základní škola, dr. E. Beneše 1	Měřítko	1 : 10
<b>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</b> <b>umělý sportovní povrch</b>		Číslo paré	
		Číslo přílohy	<b>D.14</b>