

Pracoviště: Jesenická 621
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 30982/2016
Naše sp. zn.: 20720/2016 RUI/EMLO

Vyřizuje: Emilie Lovichová
Tel.: (+420) 583 388 308
E-mail: emilie.lovichova@sumperk.cz
Datum: 31.3.2016

Dodatečná informace č.1

Veřejná zakázka – Parkoviště - ulice Fibichova, Šumperk

Na základě doplňujícího dotazu uchazeče k výše uvedené veřejné zakázce poskytujeme dodatečnou informaci č.1.

Dotaz č.1 :

Objekt SO 101 Parkoviště:

V pol. č.11 je rozprostření ornice s poznámkou o využití skrývky ze zdrojů stavby. K tomu zcela chybí položky na odvoz zeminy na meziskládku, její uložení, následné naložení a zpětný dovoz. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

Odpověď:

Zadavatel zveřejňuje nový výkaz výměr, který je doplněný o dvě nové položky:

Objekt SO 101 Parkoviště, stavební díl 181 - Sadové úpravy

Pol. č.9, 16220-6113 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m, množství: 60,47 m3

Pol. č.10, 16710-3101 Nakládání zeminy schopné zúrodnění, množství: 60,47 m3

Dotaz č.2 :

Objekt SO 101 Parkoviště:

V pol. č.47 je 6ks statických zkoušek a totéž je v pol. č.61. Patrně se jedná o duplicitu, žádáme vysvětlit.

Odpověď:

Položka č.47 je v oddíle „parapláň“, tudíž se tyto zkoušky vztahují k parapláni, a pol. č.61 se vztahuje k pláni.

Dotaz č.3:

Objekt č. 001 Příprava území

V pol. č.63 jsou uvedeny náklady na koordinátora BOZP. Je obvyklé, že tyto práce hradí objednatel z vlastních zdrojů, pokud by ji hradil zhotovitel, bude činnost koordinátora na stavbě problematická.

Odpověď:

Náklady na koordinátora BOZP bude hradit investor. V novém výkazu výměr tato položka uvedena není.

Termín odevzdání nabídek se prodlužuje do 15.4.2016.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15.4.2016 v 9.00 hodin.

S pozdravem

Ing. Irena Bittnerová

vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic

Příloha:

Opravený výkaz výměr ze dne 31.3.2016