

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 43989/2016
Naše sp. zn.: 39348/2016 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 358
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 3.5.2016

Dodatečná informace č. 1

Modernizace sportoviště u ZŠ Vrchlického 22

Dotaz č. 1:

Jedná se o rozpor ve specifikaci umělého trávnicku na hřišti uvnitř oválu dráhy.
V Technické zprávě stojí: výška vlákna 40 mm. V ZD: výška vlákna 24 mm.
Co platí?

Odpověď:

Výška vláken umělého travního povrchu je 40 mm. V zadávací dokumentaci je chybně uvedena výška vláken.
Zveřejňujeme opravenou zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

Jedná se o rozpor ve specifikaci umělého povrchu na hřišti s umělým sportovním povrchem 24 x 45 m. V ZD se uvádí tl. 13 mm. Ve VV: výška min 10 mm.
Co platí?

Odpověď:

Tl. vrstvy na hřišti s umělým sportovním povrchem je 13 mm, místně minimálně 10 mm s ohledem na to, že tolerance (rovinnost) u asf. vrstvy je do 4 mm na 4 m délky.

Ing. Irena Bittnerová
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic