

„ Technické zhodnocení chodníků na ulici Nezvalova a B. Václavka v Šumperku “

Dodatečná informace č.1

Dotaz 1:

Ulice Nezvalova + ulice B. Václavka: V technických zprávách jednotlivých úseků je uvedeno, že nový chodník bude ze zámkové dlažby tl. 60 mm kladené do lože z kameniva tl. 40 mm (celková nová skladba chodníku má tl. 100 mm). Dle výkazu výměr bude ze stávajícího chodníku odstraněna pouze živičná vrstva v tl. 50 mm. Jelikož se nemění obrubníky po celé délce chodníku, zůstane stávající výška chodníku nezměněna. Jak tedy bude řešen tento výškový rozdíl, když na další odkopávky nejsou ve VV položky???

Do výkazu výměr byla přidána položka na odstranění podkladu z kameniva tloušťky potřebné pro novou skladbu chodníku, viz nový výkaz výměr.

Dotaz 2:

Ulice Nezvalova + ulice B. Václavka: V Technických zprávách je uvedeno, že „Vybourané hmoty a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce“. Výkaz výměr obsahuje pouze položky na odvoz odstraněné asfaltové hmoty na skládku investora. Mohl by zadavatel doplnit položky na odvoz a likvidaci ostatní suti?

Položka skládkovného doplněna, viz. nový výkaz výměr.

Dotaz 3:

Ulice Nezvalova + ulice B. Václavka: Po celé délce obou rekonstruovaných ulic jsou stávající obrubníky místy směrově i výškově vychýleny od přímého směru. Neuvažuje zadavatel o doplnění položek na rozebrání a zpětné osazení všech obrubníků?? (s tím samozřejmě souvisí i úprava přídlažby po celé délce). Nebo jak se budou případné úpravy poškozených obrubníků řešit???

Doplněny položky na demontáž, očištění a opětovnou montáž stávajících obrub a přídlažby v odhadovaném rozsahu 25%, viz nový výkaz výměr a technická zpráva. Skutečná oprava bude provedena pouze v potřebném rozsahu.

Dotaz 4:

Ulice Nezvalova: Dle VV se bude rozebírat a zpětně osazovat 10 m obrubníku. V celé ulici je podél obrubníku dvojřádek ze žulové kostky, který bude potřeba rovněž rozebrat a znovu osadit. Mohl by zadavatel doplnit tyto položky do VV.

Viz. předchozí dotaz.

Dotaz 5:

Ulice B. Václavka: Ve výkazu výměr je chybně uvedena výměra na dodávku zámkové dlažby (položka je zkopírována z VV na ulici Nezvalova). Prosím o opravu.

Položka opravena, viz. nový výkaz výměr.

S ohledem na výše uvedené prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek, která uplyne dne 10.8.2016 v 10:00hod. Místo a způsob podání nabídek není tímto dotčen.



V Šumperku dne 2.8.2016

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček
ředitel společnosti