PŮDORYS 3.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
301	Schodiště 6	27,50
302	Foyer	29,00
303	Balkón	3,86
304	Učebna 1 + 24 žáků	51,31
305	Kancelář 1 + vyučující	17,37
306	Předsíň WC + vyučující	1,96
307	WC + vyučující	1,77
308	Čajová kuchyňka	2,00
309	Sklad	1,55
310	Chodba + výtahový prostor	4,83
311	Učebna 2 + 30 žáků	64,69
312	Chodba	76,93
313	Učebna 3 + 30 žáků	59,54
314	Kancelář 2 + vyučující	17,88
315	Šatna	16,26
316	Catering-šatní kout	4,45
317	Catering + příprava	10,28
318	Catering + výdej	9,92
319	Úklid	3,21
320	WC ženy	2,97
321	Předsíň	2,97
322	WC ženy	3,21
323	Předsíň WC - potravináři	1,12
324	WC - potravináři	0,90
325	Předsíň WC muži	5,10
326	Přesuny	3,61
327	WC muži	1,15
328	WC muži	1,15
329	WC ženy	1,18
330	WC ženy	1,18
331	WC ženy	1,18
332	Předsíň WC ženy	5,58
333	Chodba 4	5,45
334	Velký sál - 160 míst	146,34
335	Půdium	22,62
336	Šatna účinkující	7,18
337	Předsíň WC účinkující	1,44
338	Sprcha účinkující	1,28
339	WC účinkující	1,52
340	Šatna účinkující 2	8,20
341	Schodišťový prostor	10,46
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		641,89



VZTC STOUPACÍ POTRUBÍ VZT

Rozvod VZT je třeba provést v souladu s požadavky PBŘ a ČSN 730872.

Do odsávaných prostor je nutné zajistit přívod vzduchu.
Do vnitřních prostor hygienického zázemí bude zajištěn přívod vzduchu osazením dveří bez prahů event. dveřních mřížek.

Umístění a přesné provedení prvků viditelných v interiéru je nutno před realizací odsouhlasit s architektem.

VZT3



VZT4



VZT2



LEGENDA :

VZT SPIRO potrubí vedené volně pod stropem

VZT flexo potrubí

talířové ventily odvodní - provedení kov

Ing. Kateřina Juránková
Na Baloně 94, 789 61 Bludov
Tel.: 583219132, GSM: 723465580
jurankova.katerina@tiscali.cz

Zodp.projektant:	ING. JURÁNKOVÁ KATEŘINA
Vypracoval:	ING. JURÁNKOVÁ KATEŘINA
Kreslil:	ING. JURÁNKOVÁ KATEŘINA
Investor:	MěÚ ŠUMPERK, NÁM. MÍRU 1, 787 01 ŠUMPERK

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY 28. ŘÍJNA 1 PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU
SO 01-STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU VYUŽITÍ NA MĚSTSKOU KNIHOVNU ŠUMPERK

Část: D.1.4.c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Datum:	07/2016
Stupeň:	DPS
Číslo zakázky:	30/2014
Počet A4:	8

Název výkresu: PŮDORYS 3. NP – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Měřítko: 1:75

Číslo výkresu: 09