

STAVEBNÍ ÚŘAD
TELEFONNÍ GRAFIK

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
CHÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
201	Stavěna 5	27,78
202	Občanská	4,45
203	Občanská	4,45
204	Občanská	4,45
205	Občanská	4,45
206	Občanská	4,45
207	Občanská	4,45
208	Občanská	4,45
209	Občanská	4,45
210	Občanská	4,45
211	Občanská	4,45
212	Občanská	4,45
213	Občanská	4,45
214	Občanská	4,45
215	Občanská	4,45
216	Občanská	4,45
217	Občanská	4,45
218	Občanská	4,45
219	Občanská	4,45
220	Občanská	4,45
221	Občanská	4,45
222	Občanská	4,45
223	Občanská	4,45
224	Občanská	4,45
225	Občanská	4,45
226	Občanská	4,45
227	Občanská	4,45
PLOCHA MÍSTNOSTI CELKOVÁ:		
624,89		

STOUPACÍ POTRUBÍ VZT

Rozvod VZT je třeba provést v souladu s požadavky PBR a ČSN 730872.

Do odsávacích prostor je nutné zajistit přívod vzduchu.
Do vnitřních prostor hygienického zázemí bude zajištěn přívod vzduchu osazením dveří bez prahu ovent. dveřních mřížek.

Umístění a přesné provedení prvků vnitřních v interiéru je nutno před realizací odsouhlasit s architektem.

VZT

radiační ventilátor
přesazení na zeď se zábrannou látkou
Q=110 m³/hod


radiační ventilátor
přesazení na zeď se zábrannou látkou
Q=110 m³/hod

vysávání nad stropem uz. PD uzavření část

OS 90° 100/100
koncový kryt DN 100
s napojením na odvod kondenzátu

LEGENDA :

VZT SPIRO potrubí vedené volně pod stropem
VZT flexo potrubí
latňové ventily odvodní - provedení kov



Ing. Kateřina Juránková
Ing. Bělohá 94, 789 01 Blatná
juranova.katerina@seznam.cz

Stavba: STAVĚNÍ ÚPRAVY BUDOVY 28. ŘÁDA 1 PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU
SO 01 STAVĚNÍ ÚPRAVY SE ZÁBRANNÝMI VÝSTŘI MĚSTSKOU KNIHOVNU ŠUMPERK
Číslo: 01.4.4. ZÁBRANNÍ VZDUCHOTECHNIKA
Název výkresu: PŮDORYS 2. NP – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Zpracovatel: ING. JARÁNKOVA KATEŘINA
Vypracoval: ING. JARÁNKOVA KATEŘINA
Kreslil: ING. JARÁNKOVA KATEŘINA
Investor: MĚO ŠUMPERK, NÁM. MÍROU 1, 781 01 ŠUMPERK

Datum: 07/2016
Stupeň: Číslo zadávkový
Číslo: 8
Verze: 08