



Doplnění podmínek dle odstavce 2 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací (SEK) č.j. **0527430/15** ze dne 10.2.2015 vydaného pro stavební řízení ke stavbě „ **Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro Městskou knihovnu, stavební část, dopravní část** “ v k.ú. Šumperk

Stanované podmínky - doplnění:

- V místě stavebního záměru - ve vyznačené polygonu se nachází kabelová trasa podzemního vedení SEK, včetně dálkového optického kabelu a kabelovodu. Proto je nutné zemní práce provádět velmi opatrně, v blízkosti trasy pouze ručním nářadím. Doporučujeme před zahájení zemních prací vytyčení této trasy odbornou firmou (seznam je přiložen k dodanému vyjádření) !
- Zemní kabel procházející v místě stavby bezbariérové rampy není nutné překládat - stačí kabel zabezpečit uložením do chráničky (vytvoření prostupu) - místo musí být před záhozem zkontrolováno technikem POS (tel. 602 445 876) !
- Každé poškození vedení nebo zařízení SEK je nutné ohlásit správci sítě (tel. 602 445 876) .

Proti předložené PD nemáme námitek - souhlasíme s vydáním stavebního povolení a prováděním prací v ochranném pásmu dle této dokumentace.

Toto doplnění je nedílnou součástí vyjádření o existenci SEK č.j. 0527430/15.

V Šumperku dne 11.2.2015

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
794

Jaromír Bedáň
POS Morava Sever
(na základě pověření)