

Ing. Ladislav Trčka
PROINK
Hornická 198
788 32 STARÉ MĚSTO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
10.2014

NAŠE ZNAČKA
PM051039/2014-203/Hoj

VYŘIZUJE
Ing. Zuzana Hojná
+420 541 637 309
hojna@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
22.10.2014

Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro Městskou knihovnu - DSP

(k.ú. Šumperk, ORP Šumperk, kraj Olomoucký, ČHP 4-10-01-0920-0-00)

Charakteristika akce:

Dopisem ze října 2014 jste nám předložili žádost o vyjádření a dokumentaci výše uvedeného záměru pro stavební řízení, kterou vypracoval Ing. Ladislav Trčka v září 2014. K dokumentaci pro územní řízení jsme vydali dne 19.6.2012 Stanovisko správce povodí a správce VVT Desná pod č.j. PM026235/2012-203/Kol. Investorem stavby je Město Šumperk.

Stavbou budou dotčeny pozemky p.č.st. 1248/2, 1248/3, 1271/1, p.č.1188/5, 1188/7, 1192/1, 1239/48, 1239/40 a 2255/1 v k.ú. Šumperk ve střední části obce, ve vyhlášeném záplavovém území Q₁₀₀ vodního toku Desná (Rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje vydané dne 5.1.2010 pod č.j. KUOK 552/2010).

Předložená dokumentace řeší Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro Městskou knihovnu sestávající z následujících stavebních objektů:

SO-01 Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu

SO-02 Snižování energetické náročnosti stavby

SO-03 Venkovní úpravy

SO-03.1 Zpevněné plochy – stavební část (slouží pro provoz objektu)

SO-03.2 Zpevněné plochy – dopravní část (veřejně přístupná část)

- Jedná se o celkovou revitalizaci území ve vnitrobloku objektu, kde kromě čtenářské zahrady a 8 odstavných — a parkovacích stání v oplocené části pozemku bude vybudována nová veřejně přístupná obslužná účelová komunikace, jejíž součástí bude 10 odstavných a parkovacích stání (zpevnění z betonové pojízdné dlažby). Dešťové vody z komunikace a zpevněných ploch budou odváděny:

1. pomocí dvou nových uličních vpustí napojených na novou větev dešťové kanalizace DN150, která bude realizována na základě územního rozhodnutí o umístění stavby. Tato dešťová kanalizace bude odvádět současně dešťové vody ze zpevněných ploch v soukromé části pozemku a dešťové a splaškové vody z objektu knihovny a bude napojena na stávající přípojku kanalizace, která je připojena na jednotnou veřejnou kanalizaci v ul. M. R. Štefánika.
2. novým liniovým odvodňovacím žlabem napojeným na stávající jednotnou veřejnou kanalizaci (DN300) ve vnitrobloku objektu, svedenou do ul. Ležáky.

K tomu Vám sdělujeme následující:

S navrženou stavbou **souhlasíme**, veškeré připomínky stanoviska č.j. PM026235/2012-203/Kol **zůstávají i nadále v platnosti**.

Upozorňujeme:

- Splaškové vody z objektu knihovny **nemohou být odváděny** do veřejné jednotné kanalizace areálovou dešťovou kanalizací. Kanalizační řád pro dešťovou kanalizaci obecně **nepřipouští zaústění jiných než dešťových vod**. Uvedenou dešťovou kanalizaci doporučujeme překlasifikovat na jednotnou.
- Při výstavbě a provozu **nesmí dojít ke znečištění** povrchových nebo podzemních vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 zákona o vodách (zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků).
- **Dešťové vody** je nutno v maximální možné míře **zadržovat a zasakovat** na pozemku stavebníka ve smyslu §5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a do kanalizace zaústit pouze přebytek těchto vod.

Výslovně zdůrazňujeme, že se jedná o stavbu v záplavovém území. Veškerá rizika možných povodňových škod při průchodu velkých vod nese investor, resp. vlastník stavby.

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-



Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí