

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

územní odbor Šumperk
Lidická 72A, 787 01 Šumperk

Č.j.: HSOL-5989-2/2014

Uvádějte vždy při písemném styku

V Šumperku 29.10.2014

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Ing. Ivo Švéda
U sanatoria 1905/4
787 01 Šumperk

ZÁVAZNÉ STANOVISKO **dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k dokumentaci pro vydání** **stavebního povolení**

Vyřizuje za PO: nrap. Bc. Olga NAVRÁTILOVÁ, tel.: 950 787 054, 778 439 388, e-mail:

olga.navratilova@hcsol.cz

Název stavby: Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro Městskou knihovnu, SO-03 venkovní úpravy, SO-03.2 Zpevněné plochy - dopravní část Komunikace, odstavná a parkovací stání

Místo stavby: p.č. 1248/2 k.ú. Šumperk

Stavebník - investor: Město Šumperk
Jesenická 177/22
787 01 Šumperk

Předložená dokumentace, popis stavby: Byla předložena projektová dokumentace z 09/2014 pro stavební povolení. Součástí je požárně bezpečnostní řešení stavby z 29.9.2014 - Ing. Ivo Švéda. Stavební úpravy se změnou užívání stávající budovy bývalé základní školy pro účely městské knihovny v Šumperku. Stavební úpravy včetně statického zesílení objektu, snížení energetické náročnosti budovy - výměna oken a vnějších dveří, tepelná izolace stropů, podlah a stěn obvodového pláště. Řešený objekt navržené knihovny je proveden jako dvoutrakt, budova je půdorysného tvaru "L", má 3 nadzemní podlaží, objekt je podsklepen, střecha je vysoká valbová.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 1.10.2014 a k této **vydává** v souladu s ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ust. § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje neshledal žádné nedostatky, které by bránily vydání souhlasného závazného stanoviska.

Poučení

V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.


Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání v přezkumném řízení, a to k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Ke kontrolní prohlídce prováděné za účelem vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním budou předloženy příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností výrobků resp. konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany - tj. prohlášení o shodě vč. certifikátů, revizní zprávy, doklady o provozuschopnosti apod., a prohlášení zhotovitele (firmy oprávněné k dané činnosti, osoby odpovědné za provedení stavby) o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením, včetně dokladu vystaveného výrobcem nebo jím pověřenou osobou o oprávnění k montáži, provádění funkčních zkoušek, kontrole provozuschopnosti, apod.

Jedná se zejména o:

požární stěny včetně prosklených částí
protipožární nátěry nosných ocelových sloupů, nosných ocelových průvlaků
sádrokartonové podhledy
požární uzávěry včetně samozavíračů
přenosné hasicí přístroje
vnitřní odběrná místa
autonomní detekce a signalizace
konstrukce výtahové šachty

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Šumperk
Lidická 72A
787 01 Šumperk


mjr. Ing. Břetislav Obšil
vrchní komisař
oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP