

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Pracoviště: Jesenická 621/31
Odbor/oddělení: Odbor životního prostředí
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: M USP 28053/2013
Naše sp. zn.: 28053/2013 ŽPR/ALTU

Vyřizuje: Ing. Alena Turková
Tel.: (+420) 583 388 228
E-mail: alena.turkova@sumperk.cz
Datum: 22.4.2013

PROINK-Ing. Ladislav Trčka
Hornická 198
788 32 Staré Město

Věc: Vyjádření vodoprávního úřadu - doplnění k čj.: M USP 38540/2012 ze dne 30. 5. 2012

Týká se stavby „Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro Městskou knihovnu“ v k.ú. Šumperk na st.p. 1248/2, 1248/3 a pozemku parc. č. 1188/5, 1188/7, 1192/1, 1239/48, 1239/40 a 2255/1


Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, obdržel dne 8.4.2013 Vaši žádost o doplnění vyjádření vodoprávního úřadu k územnímu řízení na výše uvedenou stavbu. K předmětné stavbě vydal zdejší odbor vyjádření pod čj.: M USP 38540/2012 ze dne 30.5.2012. Projektová dokumentace byla zpracována v 02/2013 projektovou kancelář PROINK. Stavebníkem je město Šumperk.

Stručný popis stavby: V rámci nového řešení (rozšíření zpevněných ploch pro příjezd a parkování) bude nutné kromě opravy jednotné kanalizace rozšířit tuto kanalizaci o novou větev dešťové kanalizace v dvorním traktu budovy délky 56 m, DN 150, 3 ks nových uličních vpustí, lomovou kontrolní šachtu dešťové kanalizace a příčné liniové odvodnění obslužné komunikace na příjezdu do areálu.

Vyjádření vodoprávního úřadu

Správní orgán nemá námitek ke změně PD a nadále platí shora citované vyjádření ke stavbě. Navržená dešťová kanalizace vč. příčného odvodnění obslužné komunikace není vodním dílem.

Městský úřad Šumperk
odbor životního prostředí
- 1 -


Ing. Alena Turková
vedoucí oddělení
oprávněná úřední osoby

Příloha: PD

domo