

PROINK

projektová a inženýrská kancelář

Hornická 198

788 32 Staré Město pod Sněžníkem

Vaše žádost ze dne, značka:  
13.10.2014

Naše značka:  
020140065  
(65/2014)

Vyřizuje:  
Mojmír Janků

Šumperk dne:  
16.10.2014

**Věc: Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro Městskou knihovnu**

### **Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Šumperk, parc.č. 1248/2

Stavebník: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk

Projektant: PROINK-Ing. Ladislav Trčka, Hornická 198, Staré Město pod Sněžníkem

Č. zakázky: 2011-11

Datum: 06-09/2014

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce stávajícího objektu pro vytvoření dostatečných prostorů Městské knihovny v Šumperku. Část objektu (jednopodlažní přístavba a část 3.NP) bude užívána jako zařízení pro vzdělávání - Centrum bakalářských studií VŠ báňské Ostrava.

Přístup a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace bude zajištěn. Bezbariérové užívání stavby je řešeno samostatně v bodě B.2.4. Souhrnné technické zprávy a respektuje požadavky vyhl. 398/2009 Sb.

Nově bude upraven bezbariérový přístup k hlavnímu vstupu, v objektu budou 2 samostatná WC pro TTP v I. a III.NP, objekt bude propojen průchozím výtahem. Malý a velký sál budou vybaveny systémem indukčního poslechu pro SP občany. U objektu v blízkosti hl. vstupu bude 1 vyhrazené stání pro O7.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme zásadní připomínky.

1. Stavba bude plně realizována bezbariérově dle požadavků vyhl. 398/2001 Sb.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému řešení za předpokladu realizace dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek. Realizace podmínek vyhl. 398/2009 Sb. bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

**Mojmír Janků, odborný konzultant**

Adr. střediska: Gen. Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk  
583 212019, czpsumperk@centrum.cz

**NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT