

Pracoviště: Jesenická 621
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a
investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 84352/2016
Naše sp. zn.: 67524/2016 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 358
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 22.8.2016

Dodatečná informace č. 4

Veřejná zakázka: Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro městskou knihovnu

Dotaz č.1

Prosíme o kontrolu výkazu výměr týkajícího se výplní otvorů. Některé pozice z výpisu prvků jsme ve výkazu nenašli.

Konkrétně

1PP: pozice T011 (našla jsem pouze okno, které je označené ve výpisu prvků také T011), T023, T024 a T027;

1NP: pozice T128 – T131, T143, T150, T156, T157, naopak pozice T142 je uvedena dvakrát;

2 NP: T212, T222-T225;

3 NP: T308, T323 – T327, T331.

Případně prosím o upřesnění, ve kterých položkách jsou tyto pozice obsaženy.

Odpověď:

1PP

- pozice T011-vnitřní dveře – viz výkaz výměr položka pořadové číslo 365 -1ks
- pozice T023, T024 a T027 jsou součástí dodávky lehkých sanitárních příček (specifikace příček viz. výpis truhlářských výrobků)
T023, 024 – součást sanitární příčky T5; výkaz výměr -položka pořadové číslo 93
T027 – součást sanitární příčky T6; výkaz výměr -položka pořadové číslo 94

1NP

- T128-131 - součást sanitární příčky T7, T8; výkaz výměr- položka pořadové číslo 95
T150 - součást sanitární příčky T9; výkaz výměr -položka pořadové číslo 96
T156,157 - součást sanitární příčky T10; výkaz výměr -položka pořadové číslo 97
- chybějící pozice 143 a pozice T142 uvedena dvakrát – přepis ve výkazu výměr v položce pořadové číslo 390 místo pozice T143 napsána pozice T142 - opraveno ve výkazu výměr

2NP

- T212 - součást sanitární příčky T11; výkaz výměr -položka pořadové číslo 98
- T222-225 - součást sanitární příčky T12, T13; výkaz výměr -položka pořadové číslo 95

3NP

- T308 – viz výkaz výměr položka pořadové číslo 454 – 2ks
- T323,324 - součást sanitární příčky T14; výkaz výměr -položka pořadové číslo 99
- T325-327 - součást sanitární příčky T15; výkaz výměr -položka pořadové číslo 100
- T331 - součást sanitární příčky T16; výkaz výměr -položka pořadové číslo 101

Dotaz č.2

V reakci na dnešní vydané dodatečné informace se chci zeptat, na které pozice má být výpočet proveden? Vzhledem k velkému počtu pozic oken a dveří bývá zvykem, že si investor pro takovýto výpočet vybere nějakou pozici, případně více pozic, na kterou pak dodavatel výpočet doloží.

Odpověď:

Zadavatel požaduje výpočet u všech prvků s požadovaným součinitelem prostupu tepla maximálně 1,2 W/m²K.

Dotaz č.3

Prosím o úpravu výkazu výměr. Ve výpisu truhlářských výrobků je kuchyně T3 v počtu 2 ks, ve výkaze výměr je tato potom v jednom kuse.

Kuchyně T4 chybí ve VV úplně.

Odpověď:

- úprava výkazu výměr
Položka pořadové číslo 368 - Kuchyňská linka dl. pracovní plochy 1,1m+závěsné horní skříňky, - T3 D+M
oprava počtu kusů – 2ks
- doplnění výkazu výměr
Ve výkazu výměr se doplňuje položka pořadové číslo 368.1:
Kód 766-043 – R položka
Kuchyňská linka dl. pracovní plochy 1,2 m+závěsné horní skříňky, - T4 D+M; přesná specifikace viz výpis truhlář.výrobků; cenu a typ spotřebičů uvést samostatně:
mikrovlnná trouba
vestavná podpultová lednice
nerezový dřez
počet kusů - 1

Pozn.: kuchyňská linka T4 je velikostně podobná lince T3 (rozdíl v délce pracovní plochy 10cm).

Dotaz č.4

U některých pozic (např. T008, T009 ...) je ve výpise napsáno, že otevíravé a sklápěcí křídlo musí být opatřeno samozavíracím zařízením. Je zde na mysli klasický samozavírač jaký se dává např. na dveře, nebo samozavírač propojený na EPS, který má za úkol otevřít okno v případě požáru? Prosím o upřesnění jak toto máme chápat.

Odpověď:

Samozavírač okenních křídel s požární odolností musí mít funkci volného chodu tzn., že okno lze otevřít pro běžné větrání a musí být zároveň zajištěno automatické uzavření okna v případě požáru. Předpokládáme, že přesný typ samozavírače použije dodavatel požárních oken dle svých standardů a požadavků platných požárních předpisů. Upozorňujeme, že součástí dodávky a montáže požárních oken jsou všechny jeho doplňky tak, aby výplně otvorů byly funkční a záruka se dala uplatnit na okno jako celek.

(Vyhovující je např. typ samozavírače DC640 s elektromagnetem a kouřovým čidlem, protože v objektu není instalován EPS).

Dále zadavatel upozorňuje na změny v zadávací dokumentaci:

- v čl. 9: změna termínu připsání na účet zadavatele

9. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání

Zadavatel v souladu s § 67 zákona požaduje poskytnutí jistoty ve výši 700 000,- Kč (slovy sedmsettisíc korun českých) k zajištění plnění povinností uchazečů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení.

Jistota může být uchazečem poskytnuta pouze jednou z těchto forem:

- a) bankovní zárukou ve prospěch zadavatele
- b) složením peněžní částky na účet zadavatele
- c) pojištěním záruky

Při poskytnutí jistoty bankovní zárukou nebo pojištěním záruky musí z ní být patrna její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona. Dokladem o poskytnutí jistoty je originál záruční listiny vystavené ve prospěch zadavatele jako oprávněného příjemce záruky, z jehož obsahu je zřejmé, že zadavatel je oprávněn vykonávat právo z poskytnuté jistoty.

Pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je stanoven účet u ČS, a.s. Šumperk, č. účtu 6015-1905609309/0800, variabilní symbol 59 a specifický symbol IČO uchazeče. **Peněžní částka v odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději 4.9.2016.** Uchazeč do nabídky uvede bankovní spojení a číslo účtu, na které má být jistota formou peněžní částky vrácena, tato informace bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče.

Uvolnění jistoty a výkon práva z poskytnuté jistoty se řídí dle § 67.

- čl. 14.1 Lhůta pro podání nabídek - Termín odevzdání nabídek se prodlužuje.

14.1. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí **dne 5.9.2016 ve 14.30 hodin**. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, komise neotevírá.

- čl. 15. Místo a doba otevírání nabídek

15. Místo a doba otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční **dne 5.9.2016 ve 14.30 hodin** – ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídky. Místem otevírání obálek je zasedací místnost v přístavbě Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk – budova B, 3. patro.

S pozdravem

Ing. Irena Bittnerová

vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic

Přílohy:

- upravený výkaz výměr SO-01 stavební část – oprava 19.8.2016
- Výpis výplní otvorů - oprava