

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a
investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 87424/2016
Naše sp. zn.: 67524/2016 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 358
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 30.8.2016

Dodatečná informace č. 7

Veřejná zakázka: Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro městskou knihovnu

Dotaz č. 1:

Položka č. 214 stavebního rozpočtu – patří ve výkazu výměr jako měrná jednotka metry běžné nebo metry čtvereční?

Odpověď:

U položky pořadové číslo č. 214 je měrnou jednotkou m² stejně jako u položek protipožárních obkladů pořadové číslo 212 a 213. Tisková chyba byla opravena ve výkazu výměr - viz příloha.

Dotaz č. 2:

Dle odborné firmy nelze u výplní otvorů – např. položka T 110, dodržet vámi požadovanou hodnotu U (W/m²/K):2,20. Můžete tuto informaci upřesnit? Dle odborné firmy lze dodržet hodnotu kolem 1,80.

Odpověď:

Hodnoty celkových součinitelů prostupu tepla uvedené ve výpise výplní otvorů obvodových stěn (protipožární výplně - U=2,2 W/m²/K; ostatní výplně - U=1,2 W/m²/K) jsou hodnoty maximálně přípustné s ohledem na celkové tepelné technické vlastnosti budovy. Jakékoliv hodnoty nižší, které nezhoršují tyto vlastnosti jsou hodnoty přípustné a vyhovující.

Hodnota U= 1,8 W/m²/K u protipožárních výplní je proto vyhovující a může být bez jakýchkoliv problémů použita.

Dotaz č. 3:

Dle sdělení dodavatele MaR navrhovaný projekt MaR již nesplňuje plynářskou normu ČSN 06 0301 změna č. 1 ze září 2015. Jelikož na dokumentaci MaR je termín vyhotovení 07/2016 tak bude asi problém s revizemi plynu.

Dle přílohy ČSN 06 310 – ZMĚNA Z1 projekt neřeší vyznačené body.

1. Překročení hodnot nejvyššího pracovního přetlaku v soustavě

2. Překročení nejvyšší dovolené teploty teplotnosné nebo ohříváné látky
3. Překročení teploty v prostou na 40 °C(v PD 45 °C)

Odpověď:

Dokumentace pro provádění stavby je zpracována dle Přílohy č. 6 – rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění:

Znění vyhlášky:

„Společné zásady:

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.“

Stavební povolení bylo vydáno 12.08.2015, proto nebyla změna ČSN 06 0310 vydaná v září 2015 s účinností od 01.10.2015 v dokumentaci pro provedení stavby zohledněna.

Součástí nabídkové ceny je dokumentace skutečného provedení, kde musí být zaznamenány veškeré změny oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení, tzn. nejen změny v PD MaR, ale kompletně veškeré změny, které vzniknou i změnou technických, požárních a jiných předpisů v průběhu výstavby a bude je nutné zohlednit tak, aby bylo možné získat všechny doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu nutného pro zahájení užívání stavby.

Jednotlivé nutné změny oproti dokumentaci ověřené ve stavebním řízení budou řešeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).

S pozdravem

Ing. Irena Bittnerová
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic

Příloha:

Výkaz výměr SO–01 stavební část – oprava 29.8.2016