

PROMOS s.r.o, Nerudova 32, 78701 Šumperk

Zakázka číslo : 2016021

Číslo dokumentu : SO01D.1.4.7

Stavba: Rekonstrukce oddělení ortopedie v pavilonu "B" nemocnice Šumperk

Název objektu. SO 01 Vlastní objekt

Vnitřní silnoproudé rozvody

SOUPIS VODIČŮ

| KABEL | | | DÉLKA | Propojení | | | | | | POZNÁMKA |
|---------------------------|----------|---------|--------|-----------|--|----------|-------|--------|-------|----------|
| ČÍSLO | TYP | PRŮŘEZ | CELKEM | Nájení od | Název zařízení | Označení | Výkon | Napětí | Proud | |
| WM2.1 | 1-CHKE-V | 5Cx25 | 15 | HRMS/2 | Rozvaděč MDO 1.NP | RS3.1 | | 400 V~ | | |
| WM2.2 | 1-CHKE-V | 5Cx25 | 64 | HRMS/2 | Rozvaděč MDO 1.NP | RS3.2 | | 400 V~ | | |
| WD2.1 | 1-CHKE-V | 5Cx16 | 18 | HRMS/5 | Rozvaděč DO 1.NP | RS3.1D | | 400 V~ | | |
| WD2.2 | 1-CHKE-V | 5Cx16 | 48 | RS3.1D | Rozvaděč DO 1.NP | RS3.2D | | 400 V~ | | |
| WS01 | CYKY | 7Cx1,5 | 48 | RS3.1 | rozvaděč | RS3.2 | | | | |
| WS02 | CYKY | 12Cx1,5 | 31 | RS3.1 | skříň poruch | MS1 | | | | |
| | SYKFY | 2x2x0,5 | 66 | STP-2 | skříň lékařských plynů | UP-2 | | | | |
| | CYY | 4 | 126 | | ochranné pospojování | | | | | |
| | CYY | 16 | 70 | HOP | podružné rozvaděče, hlavní pospojování | | | | | |
| Rozvaděč RS3.1 MDO | | | | | | | | | | |
| WL1 | CYKY | 7Cx1,5 | 12 | RS3.1 | osvětlení koupelna lůžková část "A" | 1E | 0,10 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 5Cx1,5 | 3 | | | | | | | |
| | CYKY | 3Cx1,5 | 6 | | | | | | | |
| | CYKY | 3Ax1,5 | 6 | | | | | | | |
| | CYKY | 2Ax1,5 | 27 | | | | | | | |
| WL2 | CYKY | 7Cx1,5 | 17 | RS3.1 | osvětlení koupelna lůžková část "B,C" | 2E | 0,20 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 5Cx1,5 | 4 | | | | | | | |
| | CYKY | 3Cx1,5 | 14 | | | | | | | |
| | CYKY | 3Ax1,5 | 12 | | | | | | | |
| | CYKY | 2Ax1,5 | 12 | | | | | | | |
| WL3 | CYKY | 7Cx1,5 | 35 | RS3.1 | osvětlení koupelna lůžková část "D,E" | 3E | 0,20 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 5Cx1,5 | 4 | | | | | | | |
| | CYKY | 3Cx1,5 | 12 | | | | | | | |
| | CYKY | 3Ax1,5 | 12 | | | | | | | |
| | CYKY | 2Ax1,5 | 12 | | | | | | | |
| WL4 | CYKY | 5Cx1,5 | 57 | RS3.1 | osvětlení chodba, m.č. 341, 342, 344 | 4E | 0,30 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 3Cx1,5 | 21 | | | | | | | |
| | CYKY | 3Ax1,5 | 3 | | | | | | | |

PROMOS s.r.o, Nerudova 32, 78701 Šumperk

Zakázka číslo : 2016021

Číslo dokumentu : SO01D.1.4.7

Stavba: Rekonstrukce oddělení ortopedie v pavilonu "B" nemocnice Šumperk

Název objektu. SO 01 Vlastní objekt

Vnitřní silnoproudé rozvody

SOUPIS VODIČŮ

| KABEL | | | DĚLKA | Propojení | | | | | | POZNÁMKA |
|-------|---------|--------|--------|-----------|--|----------|-------|--------|-------|----------|
| ČÍSLO | TYP | PRŮŘEZ | CELKEM | Nájení od | Název zařízení | Označení | Výkon | Napětí | Proud | |
| | CYKY | 2Ax1,5 | 6 | | | | | | | |
| WL5 | CYKY | 3Cx1,5 | 56 | RS3.1 | osvětlení m.č. 337-340 | 5E | 0,40 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 5Cx1,5 | 11 | | | | | | | |
| | CYKY | 2Ax1,5 | 18 | | | | | | | |
| WL6 | CYKY | 3Cx1,5 | 82 | RS3.1 | osvětlení lůžková jednotka "A", m.č. 331 | 6E | 0,90 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 5Cx1,5 | 14 | | | | | | | |
| | CYKY | 3Ax1,5 | 6 | | | | | | | |
| | CYKY | 2Ax1,5 | 22 | | | | | | | |
| WL7 | CYKY | 3Cx1,5 | 99 | RS3.1 | osvětlení lůžková jednotka "B,C" | 7E | 1,10 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 5Cx1,5 | 20 | | | | | | | |
| | CYKY | 2Ax1,5 | 50 | | | | | | | |
| WL8 | CYKY | 3Cx1,5 | 121 | RS3.1 | osvětlení lůžková jednotka "D,E" | 8E | 1,10 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 5Cx1,5 | 22 | | | | | | | |
| | CYKY | 2Ax1,5 | 30 | | | | | | | |
| WL9 | rezerva | | | RS3.1 | | | | | | |
| WL10 | CYKY | 3Cx1,5 | 14 | RS3.1 | ventilátor m.č. 331 | M10 | 0,20 | 230 V~ | | |
| WL11 | CYKY | 3Cx1,5 | 13 | RS3.1 | ventilátor m.č. 331 | M11 | 0,20 | 230 V~ | | |
| WS4 | CYKY | 3Ax1,5 | 52 | RS3.1 | ovládání osvětlení okruhu 4 - chodba | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| WL21 | CYKY | 3Cx2,5 | 57 | RS3.1 | zásuvky m.č. 339, 340 | X21 | | 230 V~ | | |
| WL22 | CYKY | 3Cx2,5 | 51 | RS3.1 | zásuvky m.č. 305, 337, 338, 339 | X22 | | 230 V~ | | |
| WL23 | CYKY | 3Cx2,5 | 33 | RS3.1 | zásuvky m.č. 338, lůžková jednotka "A" | X23 | | 230 V~ | | |
| WL24 | CYKY | 3Cx2,5 | 46 | RS3.1 | zásuvky lůžková jednotka "A" | X24 | | 230 V~ | | |
| WL25 | CYKY | 3Cx2,5 | 25 | RS3.1 | zásuvky lůžková jednotka "B" | X25 | | 230 V~ | | |
| WL26 | CYKY | 3Cx2,5 | 40 | RS3.1 | zásuvky lůžková jednotka "B" | X26 | | 230 V~ | | |
| WL27 | CYKY | 3Cx2,5 | 44 | RS3.1 | zásuvky lůžková jednotka "C" | X27 | | 230 V~ | | |
| WL28 | CYKY | 3Cx2,5 | 36 | RS3.1 | zásuvky lůžková jednotka "C" | X28 | | 230 V~ | | |
| WL29 | CYKY | 3Cx2,5 | 36 | RS3.1 | zásuvky lůžková jednotka "D" | X29 | | 230 V~ | | |
| WL30 | CYKY | 3Cx2,5 | 55 | RS3.1 | zásuvky lůžková jednotka "D" | X30 | | 230 V~ | | |
| WL31 | CYKY | 3Cx2,5 | 60 | RS3.1 | zásuvky lůžková jednotka "E" | X31 | | 230 V~ | | |
| WL32 | CYKY | 3Cx2,5 | 52 | RS3.1 | zásuvky lůžková jednotka "E" | X32 | | 230 V~ | | |
| WL33 | rezerva | | | RS3.1 | | | | 230 V~ | | |
| WL34 | rezerva | | | RS3.1 | | | | 230 V~ | | |

PROMOS s.r.o, Nerudova 32, 78701 Šumperk

Zakázka číslo : 2016021

Číslo dokumentu : SO01D.1.4.7

Stavba: Rekonstrukce oddělení ortopedie v pavilonu "B" nemocnice Šumperk

Název objektu. SO 01 Vlastní objekt

Vnitřní silnoproudé rozvody

SOUPIS VODIČŮ

| KABEL | | | DĚLKA | Propojení | | | | | | POZNÁMKA |
|----------------------------|---------|--------|--------|-----------|---|----------|-------|--------|-------|----------|
| ČÍSLO | TYP | PRŮŘEZ | CELKEM | Nájení od | Název zařízení | Označení | Výkon | Napětí | Proud | |
| WL35 | CYKY | 5Cx4 | 16 | RS3.1 | myčka m.č. 331 | Q35 | 3,00 | 400 V~ | | |
| Rozvaděč RS 3.1 DO | | | | | | | | | | |
| WL51 | CYKY | 5Cx1,5 | 6 | RS3.1 | osvětlení chodba, m.č. 343, 344 | 51E | 0,30 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 3Cx1,5 | 60 | | | | | | | |
| | CYKY | 3Ax1,5 | 6 | | | | | | | |
| WL52 | CYKY | 3Cx1,5 | 59 | RS3.1 | osvětlení m.č. 338-340, lůžková jednotka "A" | 52E | 0,60 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 5Cx1,5 | 19 | | | | | | | |
| | CYKY | 2Ax1,5 | 9 | | | | | | | |
| | CYKY | 3Ax1,5 | 29 | | | | | | | |
| WL53 | CYKY | 3Cx1,5 | 22 | RS3.1 | osvětlení schodiště | 53E | 0,20 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 5Cx1,5 | 7 | | | | | | | |
| | CYKY | 3Ax1,5 | 6 | | | | | | | |
| WL54 | CYKY | 3Cx1,5 | 71 | RS3.1 | osvětlení lůžková jednotka "D, E" | 54E | 0,30 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 2Ax1,5 | 12 | | | | | | | |
| WL55 | CYKY | 3Cx1,5 | 50 | RS3.1 | osvětlení lůžková jednotka "B, C" | 55E | 0,30 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 2Ax1,5 | 12 | | | | | | | |
| WL56 | rezerva | | | RS3.1 | | | | | | |
| WS51 | CYKY | 3Ax1,5 | 52 | RS3.1 | ovládání osvětlení okruhu 51 - chodba | | | 230 V~ | | |
| | | | | | | | | | | |
| WL71 | CYKY | 3Cx2,5 | 48 | RS3.1 | zásuvky DO, m.č. 339, 340 | X71 | | 230 V~ | | |
| WL72 | CYKY | 3Cx2,5 | 48 | RS3.1 | zásuvky DO, m.č. 339, lůžková jedn. "A" | X72 | | 230 V~ | | |
| WL73 | CYKY | 3Cx2,5 | 47 | RS3.1 | zásuvky DO, lůžková jedn. "B, C" | X73 | | 230 V~ | | |
| WL74 | CYKY | 3Cx2,5 | 61 | RS3.1 | zásuvky DO, lůžková jedn. "D, E" | X74 | | 230 V~ | | |
| WL75 | rezerva | | | RS3.1 | | | | 230 V~ | | |
| WL76 | CYKY | 3Cx1,5 | 33 | RS3.1 | napajec MDC | X76 | | 230 V~ | | |
| WL77 | CYKY | 3Cx1,5 | 32 | RS3.1 | signalizace medicinálních plynů | STP-2 | | 230 V~ | | |
| Rozvaděč RS 3.2 MDO | | | | | | | | | | |
| WL1 | CYKY | 7Cx1,5 | 13 | RS3.2 | osvětlení koupelna lůžková část "F", m.č. 303 | 1E | 0,10 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 5Cx1,5 | 2 | | | | | | | |
| | CYKY | 3Cx1,5 | 14 | | | | | | | |
| | CYKY | 3Ax1,5 | 6 | | | | | | | |
| | CYKY | 2Ax1,5 | 9 | | | | | | | |

PROMOS s.r.o, Nerudova 32, 78701 Šumperk

Zakázka číslo : 2016021

Číslo dokumentu : SO01D.1.4.7

Stavba: Rekonstrukce oddělení ortopedie v pavilonu "B" nemocnice Šumperk

Název objektu. SO 01 Vlastní objekt

Vnitřní silnoproudé rozvody

SOUPIS VODIČŮ

| KABEL | | | DÉLKA | Propojení | | | | | | POZNÁMKA |
|--------------------|---------|--------|--------|-----------|--|----------|-------|--------|-------|----------|
| ČÍSLO | TYP | PRŮŘEZ | CELKEM | Nájení od | Název zařízení | Označení | Výkon | Napětí | Proud | |
| WL2 | CYKY | 3Cx1,5 | 29 | RS3.2 | osvětlení m.č. 301, 351 | 2E | 0,60 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 5Cx1,5 | 21 | | | | | | | |
| | CYKY | 3Ax1,5 | 9 | | | | | | | |
| | CYKY | 2Ax1.5 | 24 | | | | | | | |
| WL3 | CYKY | 3Cx1,5 | 22 | RS3.2 | osvětlení m.č. 304 | 3E | 0,60 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 2Ax1.5 | 3 | | | | | | | |
| WL4 | CYKY | 3Cx1,5 | 37 | RS3.2 | osvětlení m.č. 346-348 | 4E | 0,40 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 5Cx1,5 | 2 | | | | | | | |
| | CYKY | 2Ax1.5 | 11 | | | | | | | |
| WL5 | CYKY | 3Cx1,5 | 84 | RS3.2 | osvětlení lůžková část "F", m.č. 345 | 5E | 0,70 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 5Cx1,5 | 15 | | | | | | | |
| | CYKY | 2Ax1.5 | 32 | | | | | | | |
| WL6 | rezerva | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| WL21 | rezerva | | | RS3.2 | rezerva | | | 230 V~ | | |
| WL22 | rezerva | | | RS3.2 | rezerva | | | 230 V~ | | |
| WL23 | rezerva | | | RS3.2 | rezerva | | | 230 V~ | | |
| WL24 | CYKY | 3Cx2,5 | 32 | RS3.2 | zásuvky m.č. 304 | X24 | | 230 V~ | | |
| WL25 | CYKY | 3Cx2,5 | 37 | RS3.2 | zásuvky lůžková jednotka "F" | X25 | | 230 V~ | | |
| WL26 | CYKY | 3Cx2,5 | 39 | RS3.2 | zásuvky lůžková jednotka "F" | X26 | | 230 V~ | | |
| WL27 | CYKY | 3Cx2,5 | 56 | RS3.2 | zásuvky m.č. 301, 305 - WIFI, 345, 346 | X27 | | 230 V~ | | |
| WL28 | CYKY | 3Cx2,5 | 47 | RS3.2 | zásuvky m.č. 305, 346, 347, 348 | X28 | | 230 V~ | | |
| WL29 | CYKY | 3Cx2,5 | 10 | RS3.2 | zásuvky m.č. 347 | X29 | | 230 V~ | | |
| WL30 | CYKY | 3Cx2,5 | 14 | RS3.2 | zásuvky m.č. 347 | X30 | | 230 V~ | | |
| WL31 | rezerva | | | | | | | | | |
| WL32 | rezerva | | | | | | | | | |
| WL33 | CYKY | 5Cx4 | 12 | RS3.2 | sporák kuchyňky | Q33 | | 400 V~ | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rozvaděč RS 3.2 DO | | | | | | | | | | |
| WL51 | CYKY | 3Cx1,5 | 44 | RS3.2 | osvětlení m.č. 301, 304, 351 | 51E | 0,70 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 7Cx1,5 | 8 | | | | | | | |
| | CYKY | 5Cx1,5 | 18 | | | | | | | |
| | CYKY | 2Ax1.5 | 38 | | | | | | | |

PROMOS s.r.o, Nerudova 32, 78701 Šumperk

Zakázka číslo : 2016021

Číslo dokumentu : SO01D.1.4.7

Stavba: Rekonstrukce oddělení ortopedie v pavilonu "B" nemocnice Šumperk

Název objektu. SO 01 Vlastní objekt

Vnitřní silnoproudé rozvody

SOUPIS VODIČŮ

| KABEL | | | DÉLKA | Propojení | | | | | | POZNÁMKA |
|-------|---------|--------|--------|-----------|--------------------------------------|----------|-------|--------|-------|----------|
| ČÍSLO | TYP | PRŮŘEZ | CELKEM | Nájení od | Název zařízení | Označení | Výkon | Napětí | Proud | |
| WL52 | CYKY | 3Cx1,5 | 31 | RS3.2 | osvětlení m.č. 346, 347 | 52E | 0,20 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 5Cx1,5 | 6 | | | | | | | |
| | CYKY | 2Ax1.5 | 8 | | | | | | | |
| | CYKY | 3Ax1,5 | 13 | | | | | | | |
| WL53 | CYKY | 3Cx1,5 | 46 | RS3.2 | osvětlení lůžková část "F", m.č. 345 | 53E | 0,40 | 230 V~ | | |
| | CYKY | 2Ax1.5 | 12 | | | | | | | |
| WL54 | rezerva | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| WL71 | CYKY | 3Cx2,5 | 79 | RS3.2 | zásuvky mč. 304, 309, 310, 345 | X71 | | 230 V~ | | |
| WL72 | rezerva | | | | | | | | | |
| WL73 | rezerva | | | | | | | | | |
| WL74 | rezerva | | | | | | | | | |
| WL75 | CYKY | 3Cx1,5 | 9 | RS3.2 | trafo zámku MDC | X75 | | 230 V~ | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |