



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

DZN.	ČÍSLO MÍSTNOSTI	PLŮCHA	OSVĚTLENOST	VNĚJŠÍ VLIVY/SKUPINA MÍSTNOSTI
301	VSTUPNÍ HALA	59,34m <sup>2</sup>	150 lx	NORMALNÍ
302	ZADVĚŘ	3,50m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
303	WC	1,07m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
304	PORADNA DIETNÍCH S.	12,74m <sup>2</sup>	500 lx	NORMALNÍ
305	CHODBA	94,78m <sup>2</sup>	100 lx, NOČNÍ 50lx	NORMALNÍ
306	PŘEDSÍN	4,56m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
307	HYG. ZAŘÍZENÍ	2,05m <sup>2</sup>	200 lx	ZÓNÝ DLE ČSN 33 2000-7-701
308	WC	1,25m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
309	POKJ 1	16,75m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
310	POKJ 2	25,29m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
311	POKJ 3	25,64m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
312	PŘEDSÍN	4,42m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
313	HYG. ZAŘÍZENÍ	2,09m <sup>2</sup>	200 lx	ZÓNÝ DLE ČSN 33 2000-7-701
314	WC	1,29m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
315	POKJ 4	16,74m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
316	PŘEDSÍN	4,45m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
317	HYG. ZAŘÍZENÍ	2,09m <sup>2</sup>	200 lx	ZÓNÝ DLE ČSN 33 2000-7-701
318	WC	1,30m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
319	POKJ 5	16,89m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
320	POKJ 6	25,29m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
321	POKJ 7	25,44m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
322	PŘEDSÍN	4,45m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
323	WC	1,30m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
324	HYG. ZAŘÍZENÍ	2,09m <sup>2</sup>	200 lx	ZÓNÝ DLE ČSN 33 2000-7-701
325	POKJ 8	16,89m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
326	PŘEDSÍN	4,46m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
327	WC	1,30m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
328	HYG. ZAŘÍZENÍ	2,09m <sup>2</sup>	200 lx	ZÓNÝ DLE ČSN 33 2000-7-701
329	POKJ 9	16,89m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
330	POKJ 10	25,44m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
331	DEŠŤOVNÍ MÍSTNOST	22,78m <sup>2</sup>	200 lx	NEBEZPEČNÉ
332	PŘEDSÍN	4,45m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
333	HYG. ZAŘÍZENÍ	2,09m <sup>2</sup>	200 lx	ZÓNÝ DLE ČSN 33 2000-7-701
334	WC	1,30m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
335	POKJ 11	16,89m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
336	POKJ 12	25,44m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
337	POKJ 13	25,44m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
338	DEŠŤOVNÍ MÍSTNOST	11,00m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
339	VÝŠETŘOVNA	18,25m <sup>2</sup>	500 lx	NORMALNÍ
340	PRACOVNA SESTER	17,40m <sup>2</sup>	300 lx	NORMALNÍ
341	PŘEDSÍN	5,28m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
342	OKLID	1,36m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
343	WC PACIENTŮ	4,18m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
344	HYG. ZAŘÍZENÍ	12,70m <sup>2</sup>	200 lx	VLAŠT NEBEZPEČNÉ
345	PRACOVNA LEKARŮ	25,63m <sup>2</sup>	300 lx	NORMALNÍ
346	JÍDELNA	25,63m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
347	KUCHYNKA	14,78m <sup>2</sup>	300 lx	NEBEZPEČNÉ
348	SKLAD PRAJLA	9,56m <sup>2</sup>	200 lx	NEBEZPEČNÉ
349	RAZOVNÁ ELEKTRO	1,58m <sup>2</sup>	200 lx	NEBEZPEČNÉ
350	SCHODIŠTĚ	14,17m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
351	CHODBA	15,86m <sup>2</sup>	100 lx, NOČNÍ 50lx	NORMALNÍ

POZNÁMKA:  
HLAVNÍ TRASA INSTALACE ULOŽENA V CHODBĚ NAD PODHLEDEM, V TRASE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ NA STÁVAJÍCÍM KABELOVÉM ROSTU. V OSTATNÍCH PROSTORÁCH INSTALACI ULOŽIT DO SAMOSTATNÝCH LÍSTŮ PVC. ZÁSUVKY UMÍSTIT DO VÝŠKY 0,4M, U UMÝVADEL A V KUCHYŇCE VE VÝŠCE 1,2M MINIMÁLNÍ KRYTÍ. INSTALACE V UMÝVÁRNÁCH IP23, V OSTATNÍCH PROSTORÁCH IP20. OCHRANNÉ POSPOJENÍ JE STÁVAJÍCÍ, V SOUČASNÝCH ZAŘÍZENÍCH POKOJŮ BUDE DOPLNĚNO VODIČI CY 4 DLE NOVÝCH DISPOZIC.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 + PE + N, 50Hz, 400V, TN–C–S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: SAMOČINNÝM  
ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2

ŠP	Zodpovědný projektant ING. JOSEF DVORÁČEK Číslo 12006289	Vypracoval ING. JOSEF DVORÁČEK Místo, p.č. ŠUMPERK	PRŮMOS s.r.o. Nemocnice 32 787 01 Šumperk tel./fax 583 210777, 583 210124 e-mail prumos@prumos-nu.cz
Objednatel Město Šumperk, n.ř.m. Míru 984/1, 787 93 ŠUMPERK	Objekt SO 01 VLASTNÍ OBJEKT	Číslo D.1.4.7 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Objekt REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ ORTOPEDIE V PAVILONU "B" NEMOCNICE ŠUMPERK
Objekt D.1.4.7 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Číslo D.1.4.7	Objekt SO 01	Číslo D.1.4.7