

ORTOPEDIE I



IZN.	ÓČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	OSVĚTĚLENOST	VNĚJŠÍ VLIVY/SKUPINA MÍSTNOSTI
301	VSTUPNÍ HALA	59,34m ²	150 lx	NORMÁLNÍ
302	ZÁVĚRÍ	3,50m ²	100 lx	NORMÁLNÍ
303	–	1,07m ²	100 lx	NORMÁLNÍ
304	PORADNA DĚTINČN 5	12,74m ²	500 lx	NORMÁLNÍ
305	CHODBA DODRŽETELNOSTI	94,78m ²	100 lx, NOČNÍ 50lx	NORMÁLNÍ
306	PŘEDSÍNĚ	4,56m ²	100 lx	NORMÁLNÍ
307	HYG. ZABĚZENÍ	2,05m ²	200 lx	ZÓNÝ DLE ČSN 33 2000–7-701
308	WC	1,25m ²	200 lx	NORMÁLNÍ
309	PKOJ 1	16,75m ²	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMÁLNÍ 1/15s
310	PKOJ 2	25,29m ²	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMÁLNÍ 1/15s
311	PKOJ 3	25,44m ²	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMÁLNÍ
312	PŘEDSÍNĚ	4,42m ²	100 lx	NORMÁLNÍ
313	HYG. ZABĚZENÍ	2,09m ²	200 lx	ZÓNÝ DLE ČSN 33 2000–7-701
314	WC	1,29m ²	200 lx	NORMÁLNÍ
315	PKOJ 4	16,74m ²	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMÁLNÍ 1/15s
316	PŘEDSÍNĚ	4,45m ²	100 lx	NORMÁLNÍ
317	HYG. ZABĚZENÍ	2,09m ²	200 lx	ZÓNÝ DLE ČSN 33 2000–7-701
318	WC	1,30m ²	200 lx	NORMÁLNÍ
319	PKOJ 5	16,69m ²	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMÁLNÍ 1/15s
320	PKOJ 6	25,23m ²	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMÁLNÍ 1/15s
321	PKOJ 7	25,44m ²	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMÁLNÍ
322	PŘEDSÍNĚ	4,45m ²	100 lx	NORMÁLNÍ
323	HYG. ZABĚZENÍ	1,30m ²	200 lx	NORMÁLNÍ
324	HYG. ZABĚZENÍ	2,09m ²	200 lx	ZÓNÝ DLE ČSN 33 2000–7-701
325	PKOJ 8	16,69m ²	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMÁLNÍ 1/15s
326	PŘEDSÍNĚ	4,36m ²	100 lx	NORMÁLNÍ
327	WC	1,30m ²	200 lx	NORMÁLNÍ
328	HYG. ZABĚZENÍ	2,09m ²	200 lx	ZÓNÝ DLE ČSN 33 2000–7-701
329	PKOJ 9	16,69m ²	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMÁLNÍ 1/15s
330	PKOJ 10	25,41m ²	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMÁLNÍ 1/15s
331	ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI	22,78m ²	200 lx	NEBEZPEČNÉ
332	–	4,45m ²	100 lx	NORMÁLNÍ
333	HYG. ZABĚZENÍ	2,09m ²	200 lx	ZÓNÝ DLE ČSN 33 2000–7-701
334	WC	1,30m ²	200 lx	NORMÁLNÍ
335	PKOJ 11	16,69m ²	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMÁLNÍ 1/15s
336	PKOJ 12	25,44m ²	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMÁLNÍ 1/15s
337	SKLAD LÉČIV	5,75m ²	200 lx	NORMÁLNÍ
338	DEJNÍ M. SESTER	11,10m ²	200 lx	NORMÁLNÍ
339	VÝSTŘEDNÍ	18,25m ²	500 lx	NORMÁLNÍ 1/15s
340	PRAČIVA SESTER	17,40m ²	500 lx	NORMÁLNÍ 0/15s
341	–	5,90m ²	100 lx	NORMÁLNÍ
342	OKLID	1,36m ²	100 lx	NORMÁLNÍ
343	WC PACIENTŮ	4,18m ²	200 lx	NORMÁLNÍ 0/15s
344	HYG. ZABĚZENÍ	12,90m ²	200 lx	VLZŠTĚ NEBEZPEČNÉ 0/15s
345	PRAČIVA LOKAŘŮ	26,10m ²	500 lx	NORMÁLNÍ
346	JEDLNA	25,63m ²	200 lx	NORMÁLNÍ
347	KUCHYNKA	14,78m ²	300 lx	NEBEZPEČNÉ
348	SKLAD PRAJDA	9,56m ²	200 lx	NEBEZPEČNÉ
349	VLIVNÁ ELEKTRO	1,59m ²	200 lx	NEBEZPEČNÉ
350	SCHIZISTÉ	14,17m ²	100 lx	NORMÁLNÍ
351	CHODBA	15,86m ²	100 lx, NOČNÍ 50lx	NORMÁLNÍ

POZNÁMKY:

HLAVNÍ TRASA ULOŽENÁ V CHODBĚ NAD PODHLEDEM, OSTATNÍ ROZVODY ULOŽENÝ V TRASE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ DORUČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, POKŘÍPĚDÍ V NOVÝCH UŠTÁCH, INSTALACE V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH ULOŽENÝ V TRUBEKACH PVC POD OMIKOTOU, PŘEDNOSTNĚ BUDOV VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH TRUBE ROZVODŮ NA STĚNÁCH PRO JEDNOTLIVÁ LŮŽKA UMÍSTIT DO PAREPNETICH ŽLABŮ – VÍZ VÝKRES SILOVÝ INSTALACÍ.

SLABOPROUDÉ ROZVODY NA CHODBĚ UMÍSTIT MIN. 20CM OD SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ, V PAREPNETICH ŽLABECH BUDOV SLABOPROUDÉ ROZVODY UMÍSTIT VE STĚNÍCÍCH KANÁLE ŽLABU.

ÖÜÖVÖSÁ ÈÄPÜÖZWRÖÄ SÜÖÜÄ ÄH
SLABOPROUD 3.NP

[illegible]