



2.01	SCHODIŠTĚ	43.35 m2	přetlaková žaluzie
2.02	CHODBA	24.81 m2	
2.03	CHODBA	25.40 m2	
2.04	SKLAD	16.60 m2	
2.05	DENNÍ MÍSTNOST	17.18 m2	
2.07	PŘEDSÍŇKA	8.52 m2	
2.08	POKOJ 9	17.53 m2	
2.09	POKOJ 10	18.57 m2	
2.10	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	5.47 m2	
2.11	POKOJ 11	11.80 m2	
2.12a	POKOJ 12	12.73 m2	
2.12b	POKOJ 13	12.56 m2	
2.13	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	5.94 m2	ventilátor min. 200 m3/h
2.14	POKOJ 14	20.38 m2	
2.15	POKOJ 15	21.44 m2	
2.16	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	5.94 m2	ventilátor min. 200 m3/h
2.17	SPOLEČENSKÁ MÍST	30.81 m2	

2.18a	POKOJ 16	12.80 m2	
2.18b	POKOJ 17	12.57 m2	
2.19	POKOJ 18	11.99 m2	
2.20	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	5.94 m2	ventilátor min. 200 m3/h
2.21	PŘEDSÍŇKA	7.98 m2	
2.22	POKOJ 19	18.39 m2	
2.23	POKOJ 20	17.53 m2	
2.24	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	5.47 m2	
2.25	KANCELÁŘ	12.89 m2	
2.26	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4.38 m2	
2.27	SKLAD	5.68 m2	mřížka přes stěnu DN100
2.28	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	6.21 m2	
2.29	VÝTAH	3.87 m2	
2.30	POKOJ 21	13.41 m2	
2.31	POKOJ 22	10.34 m2	
2.32	KANCELÁŘ	18.06 m2	
2.33	ŠATNA MUŽI	5.05 m2	přívod přes stěnu ventilátor min. 100 m3/h
2.34	WC	1.91 m2	
2.35	SPRCHA	2.96 m2	mřížka ve dveřích 300x100 mm ventilátor min. 100 m3/h

3.01	Ventilátor 100 m3/hod
3.02	Ventilátor 200 m3/hod
3.03	Flexi potrubí DN100
3.04	Flexi potrubí DN125
3.05	Spiro potrubí DN100
3.09	Spiro potrubí DN125
3.10	Dešťová žaluzie DN100
3.11	Dešťová žaluzie DN125

ZODP. PROJ.	Ing. Petr LANC	DATUM	11/2016	<div><div>PROJECTS</div><div>CIVIL</div><div>s.r.o.</div><div>IČ: 24306606</div></div>	
VYPRACOVAL	Ing. Petr LANC	MĚŘÍTKO	1:75		
INVESTOR	Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk	ZAK. Č.	2424		
		STUPEŇ	DPS		
AKCE	Dům se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší ul. Vikýřovická, parc.č. st. 1763, Šumperk			VÝKRES	VÝTISK
ČÁST	D1.4.5 - VZDUCHOTECHNIKA			D1.4.5	
OBSAH	PŮDORYS 2.NP - NÁVRH VĚTRÁNÍ			3	