


## RPO - ve zdi



POZNÁMKA RPO

Rozvodnice s ochrannou proti bleskovým proudům, ve výklenku ve zdi  
 Rozměry 374 x 570 x 242 mm  
 Přívod zhíra, vývod dolu  
 Krytí IP44/IP20  
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
 automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase  
 v síti TN dle ČSN 332000-4-41 ed.2  
 ZAPOJENÍ A PROVEDENÍ ROZVODNICE DLE PODMÍNEK  
 PRO ZAPOJENÍ MĚŘÍCÍCH SOUSTAV ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

ZODP. PROJ.	Ing. Petr LANC	DATUM	12/2016
PROJEKT. SPEC.	Libuše SVOLINSKÁ	MĚŘÍTKO	
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA	ZAK. Č.	2424
INVESTOR	Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk	STUPEŇ	DPS
AKCE	Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší ul. Vikýřovická, parc.č. st. 1763, Šumperk		
ČÁST	D1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
OBSAH	SCHÉMA JIŠTĚNÍ		



**IČ: 24306606**

VÝKRES	VÝTISK
D1.4.3	
04	