

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

PÚ 01 - III.SPB OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU A JEHO STUPEŇ BEZPEČNOSTI

EW 30 - DP3 POŽ. UZÁVĚR OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA s 30 min. odolností materiál hořlavosti DP3

EI 30 - DP3+S+C POŽ. UZÁVĚR BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA s 30 min. odolností mat. hořlavosti DP3, SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ

REI 45 DP1 NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ KCE

PZ PANIKOVÉ KOVÁNÍ, UZÁVĚR dle ČSN EN 179 (ZÁMEK)

REI 45 DP1 NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST VODOROVNÉ KCE

PROSTOR STŘEŽENÝ SAMOČINNÝM HLÁSIČEM POŽÁRU

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ (6kg)

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ (5-6 kg)

SMĚR ÚNIKU

ÚNIKOVÝ VÝCHOD

POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ

H HADICOVÝ SYSTÉM D25 - hadice 30 m

AKUSTICKÉ ZAŘÍZENÍ (REPROD. DOMÁCÍHO ROZHLASU)

1.NP