



STOUPACÍ POTRUBÍ ZASEKAT DO DRÁŽEK VE STĚNĚ
+ IZOLACE tl. 6 mm S FOLÍÍ PET (KROMĚ č. 4, 10, 11, 12, 13)

VZDÁLENOSTI UCHYCENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ:
15/1 - 1,25 m
18/1 - 1,5 m
22/1 - 2,0 m
28/1 - 2,25 m
35/1,5 - 2,75 m

3 STUPEŇ NASTAVENÍ VENTILOVÉ VLOŽKY

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ NASTAVIT NA STUPEŇ 4

ZODP. PROJ.	Ing. Petr LANC	DATUM	12/2016	 IČ: 24306606	
VYPRACOVAL	Pavel ZELINKA	MĚŘÍTKO	1: 50		
INVESTOR	Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk	ZAK. Č.	2424		
		STUPEŇ	DPS		
AKCE	Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší ul. Vikýřovická, parc.č. st. 1763, Šumperk			VÝKRES	VÝTISK
ČÁST	D1.4.2 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ			D1.4.2	
OBSAH	MONTÁŽNÍ SCHÉMA - ZÁPAD			4	