

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.01	SCHODIŠTĚ	2.18b	**POKOJ 17**
2.02	CHODBA	2.19	**POKOJ 18**
2.03	CHODBA	2.20	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
2.04	SKLAD	2.21	PŘEDSÍŇKA
2.05	DENNÍ MÍSTNOST	2.22	**POKOJ 19**
2.07	PŘÍJEZDNÁ	2.23	POKOJ 20
2.08	POKOJ 9	2.24	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
2.09	**POKOJ 10**	2.25	KANCELÁŘ
2.10	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2.26	ÚKLIDOVÁ KOMORA

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.11	**POKOJ 11**	2.27	SKLAD
2.12b	**POKOJ 12**	2.28	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
2.12b	**POKOJ 13**	2.29	VÝTAH
2.13	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2.30	**POKOJ 21**
2.14	**POKOJ 14**	2.31	POKOJ 22
2.15	**POKOJ 15**	2.32	KANCELÁŘ
2.16	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	2.33	ŠATNA MUŽI
2.17	SPOLEČENSKÁ MÍST	2.34	WC
2.18a	**POKOJ 16**	2.35	SPRCHA

POZNÁMKA

rozvodná soustava 3+N+PE AC 50Hz, 400V, TN-C-S
ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN, v části instalace doplněna provedovými chráničů a doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
prostředí - viz protokol o prostředí

PC - zásuvka PC ve společném rámečku mimo žlab
STA - zásuvka STA ve společném rámečku mimo žlab

světelná instalace provedena vodiči CYKY nebo CYKYLo 3Jx1,5 mm² ,
k vypínačům CYKY nebo CYKYLo 3-Ox1,5 mm²
ostatní kabely viz. výkresy rozvaděčů
vypínače budou umístěné ve výšce +1,2m nad podlahou
zásuvky budou umístěny ve výšce +0,3m nad podlahou mimo popsané ve výkrese
instalace bude provedena pod omítkou a nad podhledy

LEGENDA

A - zářivkové svítidlo 2x28W, přisazené, zářivkové T5, optika leštěná, elektronický předřadník, IP20
zářivková trubice 28W/840 G5, 16 mm, 28W, 2600lm, 10000hod

D - LED svítidlo 25W, 2052lm, 4000K, kruhové d 340mm, lakovaný ocelový plech
a opálový difuzor v nerezovém rámečku, přisazené, IP40

E - zářivkové svítidlo 1x28W, přisazené, zářivkové T5, s čirým krytem, elektronický předřadník, IP20
zářivková trubice 28W/830 G5, 16 mm, 54W, 2600lm, 10000hod

G - LED svítidlo 30W, 2630lm, 4000K, kruhové d 350mm, sklo s matovaným povrchem, přisazené, IP43

I - LED svítidlo 22W, 2450lm, 4000K, kruhové d 335mm, ABS plast, přisazené, IP65

J - LED svítidlo 43W, 3940lm, 4000K, kruhové d 490mm, sklo s matovaným povrchem, nástěnné, IP43

K - LED svítidlo 23W, 2158lm, 4000K, kruhové d 240mm, vestavné, IP40

M - svítidlo vestavné, čtverocvé, 1,1W, 230V, IP20, 105x105mm, h=55mm, včetně krabice pro vestavění do stěny, ve výšce 0,3m nad podlahou

N - nouzové svítidlo LED, IP65, 3hod, ve výšce 2,2m nad podlahou, piktogram umístit pod svítidlo

NN - nouzové svítidlo LED, IP20, 3hod, stropní, piktogram vsazen kolmo ke svítidlu

- jednopól. vypínač 1, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
- jednopól. vypínač se signalizační doutnavkou 1S, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
- jednopól. vypínač 1, zapuštěný pod omítku, bílý, 10A, 230V, IP44
- sériový přepínač 5, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
- střídavý přepínač se signalizační doutnavkou 6S, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
- čidlo pohybové 180°, dosah 12m, IP20, ve výšce +1,2m nad podlahou
- senzor pohybu stropní, pokrmě 3m, montážní výška 3m, bílý, IP20

SB/PEVB - zapínací tlačítko požárního ventilátoru v zasklené skříňce - označit PŘI POŽÁRU ZAPNI

PK - vývod pro požární konzoli, další propojení na případná čidla provést dle požadavku dodavatele

KH - kloufový hlásič 230V

- zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, bílá, zapuštěná pod omítku, IP40
- zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, bílá, zapuštěná pod omítku, s ochranou proti přepětí, IP40
- zásuvka 45x45, 16A, 250V, bílá, zapuštěná v parapetním kanálu, IP20
- zásuvka 45x45, 16A, 250V, bílá, zapuštěná v parapetním kanálu, s ochranou proti přepětí, IP20
- 2x svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojitě izolovaná, pro napojení stolu a lůžek
zásuvky PA napojit vodičem H07V-K 6mm, pro napojení zařízení použít propojovací kabel pro ochranné pospojování, délka 3m + svorka pro vyrovnání potenciálu
- 2x svorka pro vyrovnání potenciálů, pro napojení stolu a lůžek, upevnění do otvoru d 18mm, zapuštěná v parapetním kanálu, svorky PA napojit vodičem H07V-K 6mm, pro napojení zařízení použít propojovací kabel pro ochranné pospojování, délka 3m + svorka pro vyrovnání potenciálu

EVZ - elektrický ventilátor s doběhem - dodávka VZT

- pomocná ochranná přípojnice (ekvipotenciální) v krabici, rozměr 128x128x70 mm pod omítkou

- pomocná ochranná přípojnice (ekvipotenciální) v nástěnné krabici, rozměr 165x165x70 mm pod parapetním kanálem

DOP - krabice včetně svorkovnice pro doplňující ochranné pospojování v koupelnách, zapuštěná pod omítku

DOP - doplňující ochranné pospojování vodičem H07V-K 4mm² v obložení a pod omítkou

OP - ochranné pospojování vodičem H07V-K 16, 25mm²

ZODP. PROJ.	Ing. Petr LANC	DATUM	12/2016
PROJEKT. SPEC.	Libuše SVOLINSKÁ	MĚŘÍTKO	1:50
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽÁNEK	ZAK. Č.	2424
INVESTOR	Město Šumperk, náměstí Míru 30/41, 787 01 Šumperk	STUPEŇ	DPS
AKCE	Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší ul. Vikýřovická, parc.č. st. 1763, Šumperk		
ČÁST	D1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
OBSAH	PODORYS 2.NP		

PROJECTS CIVIL s.r.o.
IČ: 24306606

VÝKRES D1.4.3 03
VÝTISK