



STOUPACÍ POTRUBÍ ZASEKAT DO DŘÁŽEK VE STĚNĚ
+ IZOLACE tl. 6 mm S FOLIÍ PET (KROMĚ č. 4,10,11,12,13)

VZDÁLENOSTI UCHYČENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ:

15/1 - 1,25 m
18/1 - 1,5 m
22/1 - 2,0 m
28/1 - 2,25 m
35/1,5 - 2,75 m

3 STUPEŇ NASTAVENÍ VENTILOVÉ VLOŽKY

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ NASTAVIT NA STUPEŇ 4

ZODP. PROJ.	Ing. Petr LANC	DATA	12/2016
VYPRACOVAL	Pavel ZEJLÍNKA	MĚŘITKO	1:50
INVESTOR	Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk	ZAK. Č.	2424
AKCE	Děnov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší ul. Víkřovická, parc.č. st. 1763, Šumperk	STUPEŇ	DPS
ČÁST	D1.4.2 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	VÝKRES	VYTISK
OBSAH	MONTÁŽNÍ SCHEMA - VÝCHOD		5

PROJECTS

CIVIL

13118

IC: 24306906