

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a
investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 14629/2017
Naše sp. zn.: 5612/2017 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 358
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 8.2.2017

Dodatečná informace č. 3

Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší

Dotaz č. 1

Ve výkaze výměr chybí v SO 02 Nové konstrukce v oddíle 711 Izolace proti vodě dodávka pásu těžkého asfaltovaného AI S 40 v množství $490,500 \times 1,15 = 564,075 \text{ m}^2$.

Odpověď:

Ve výkaze výměr v objektu 02 Nové konstrukce byla upravena položka 119.
 $490,50 \text{ m}^2$ (izolace na ploše vodorovné) + $182,49 \text{ m}^2$ (izolace na ploše svislé) = $672,99 \text{ m}^2$
 $672,99 \times 1,2$ přepočtené koeficientem množství

Mění se lhůta pro podání nabídek a otevírání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí **dne 20.2.2017 ve 14.00 hodin**.

Otevírání obálek se uskuteční **dne 20.2.2017 ve 14.05 hodin** v zasedací místnost v přístavbě Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk – budova B, 3. patro.

S pozdravem

Ing. Irena Bittnerová
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic

Příloha:
D1_2 Stavební rozpočet