

PROTOKOL

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Datum sepsání protokolu : 11.09.2014

Složení komise :

předseda komise : Ing. Jiří Frys, Stavební projekce FRYS
 členové komise : pan Vladimír Schertler, Stavební projekce FRYS
 Ing. Jan Manek, UNI-EKO s.r.o. Šumperk

Název stavby :

**Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace
 Dům s pečovatelskou službou "ALŽBĚTA" Temenická 35, Šumperk**

Investor : Město Šumperk, nám. Míru č.1, 787 93 Šumperk

Místo stavby : Temenická 35, Šumperk

Podklady pro protokol :

- ČSN 332000-1 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska
- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
- ČSN 332000-4-481 Z1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 48 : Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Oddíl 481 : Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů
- ČSN 332000-5-51 ed.3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy.
- ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

Přílohy : Přílohou je výkresová dokumentace elektroinstalace.

Popis zařízení, objektu, činnosti :

Jedná se o rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace v domě s pečovatelskou službou "ALŽBĚTA", Temenická 35, Šumperk. V 1.NP je hospodářské zázemí domu s pečovatelskou službou, v 2.NP jsou čtyři malometrážní byty pro imobilní a pět malometrážních bytů, v 3.NP je devět malometrážních bytů, v 4.NP je devět malometrážních bytů, v 5.NP je devět malometrážních bytů.

Dům s pečovatelskou službou je zděné konstrukce, vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické stropní desky, střecha je valbová krytá plechovou profilovanou poplastovanou krytinou. Vytápění objektu a ohřev TUV jsou plynové. Konstrukční systém objektu dle ČSN 73 802 – nehořlavý.

Jedná se o stavbu pětipodlažní budovy domu s pečovatelskou službou dle čl. 3.17 ČSN 73 0835. Osobám starším 60-ti let nebo osobám s postižením tělesným, smyslovým, případně mentálním lehčího stupně je poskytována služba sociální péče v jejich domácnostech, zařazení dle ČSN 73 0835 tabulky A1, bod 6.2, písmeno a.

Rozhodnutí a zdůvodnění :

Vnější vlivy jsou určeny podle působení vnějších vlivů ve vztahu požadavků na správnou funkci pro určené užití v instalaci a přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 „Výběr a stavba elektrických zařízení, všeobecné předpisy“ a na podkladě jejich určení jsou prostory posouzeny z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Podle ČSN 33 2000-3 Z2 se třídí vnější vlivy a posuzuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem, elektrickým či magnetickým polem, který může nastat při provozu elektrického zařízení. Na podkladě určení vnějších vlivů se dělí prostory na normální, nebezpečné a zvláště nebezpečné.

a) Prostory normální jsou takové, v nichž používání elektrického zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud elektrická zařízení a jejich používání odpovídají k nim vztaheným platným ustanovením a předpisům. (v stanovení vlivů a určení prostorů v objektu nejsou uvedeny ty vlivy, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-3 Z2 považovány za normální).

b) Prostory nebezpečné jsou takové, kde působením vnějších vlivů je buď přechodné, nebo stálé nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

c) Prostory zvláště nebezpečné jsou takové, ve kterých působením zvláštních okolností, vnějších vlivů a případně i jejich kombinací dochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

V tabulce přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům nejsou uvedené vnější vlivy, které jsou v souladu s článkem ZA4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 považovány za normální. Při určování vnějších vlivů pro elektrická zařízení jsou tyto vnější vlivy s ohledem na přehlednost stanovovány jako odchylka od normálních vnějších vlivů.

Podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl. NA 512.2.5 není nutno určovat vnější vlivy v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou, nebo jiným předpisem. V protokolu je uveden pouze odkaz na tuto normu nebo předpis.

Odborné elektrotechnické práce provádí pouze pracovníci znalí podle vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb. § 5 a pracovníci znalí s vyšší kvalifikací podle vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb. § 6, § 7 a § 8, tj. BA5 podle ČSN 332000-5-51 ed.3.

Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací jsou určeny dle ČSN 33 1500 Z4 s doplněním vyskytujících se vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Přehled normálních vnějších vlivů :

Poř.číslo	Kód	Vnější vliv
01.	AA1	teplota okolí, $-60 \div +5$ °C
02.	AA2	teplota okolí, $-40 \div +5$ °C
03.	AA4	teplota okolí, $-5 \div +40$ °C
04.	AA5	teplota okolí, $+5 \div +40$ °C
05.	AA8	teplota okolí, $-50 \div +40$ °C
06.	AB5	vlhkost a teplota, teplota okolí $+5 \div 40$ °C, nejnižší relativní vlhkost 5%, nejvyšší relativní vlhkost 85%

Poř.číslo	Kód	Vnější vliv
07.	AC1	nadmořská výška do < 2.000m
08.	AC2	nadmořská výška do > 2.000m
09.	AD1	výskyt vody – zanedbatelný
10.	AE1	výskyt cizích těles – zanedbatelný
11.	AF1	výskyt korozivních nebo znečišťujících látek – zanedbatelný
12.	AG1	mechanické namáhání - ráz – mírný
13.	AH1	vibrace – mírné
14.	AK1	výskyt rostlinstva nebo plísní – bez nebezpečí
15.	AL1	přítomnost živočichů – bez nebezpečí
16.	AM1	elektromagnetická , elektrostatická nebo ionizující působení
17.	AM4	elektromagnetická , elektrostatická nebo ionizující působení
18.	AN1	intenzita slunečního záření – nízká
19.	AN2	intenzita slunečního záření – střední úroveň
20.	AP1	seizmické účinky – zanedbatelné
21.	AQ1	blesková úroveň (Nk) a blesková hustota (Ng) – zanedbatelná
22.	AR1	pohyb vzduchu - pomalý
23.	AR2	pohyb vzduchu - střední
24.	AR3	pohyb vzduchu - silný
25.	AS1	vítr - malý
26.	BA1	schopnost osob - běžná
27.	BC1	kontakt osob s potenciálem země - žádný
28.	BC2	kontakt osob s potenciálem země – výjimečný
29.	BE1	povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů – bez významného nebezpečí
30.	BE3	nebezpečí výbuchu
31.	BE4	nebezpečí kontaminace
32.	CA1	konstrukce budov – stavební materiál - nehořlavý
33.	CB1	provedení budovy – zanedbatelné nebezpečí

Přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům :

- tabulka viz příloha

předseda komise

členové komise

Název prostor	Stanovení vnějších vlivů z hlediska jejich působení na elektrická zařízení	Začlenění prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem	Charakteristika provozu	Lhůty pravidelných revizí	Podmínky pro stanovení prostředí
WC muži 1.NP					
v celém prostoru	vnější vlivy považované za normální	normální		5 let, dle TNI 33 2000-5-51	elektrická instalace dle ČSN 332000-5-51 ed.3
Koupelna+WC 2.NP byty č. 101, 102, 103, 104 a 107 Koupelna+WC 3.NP byty č. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 a 209 Koupelna+WC 4.NP byty č. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 a 309 Koupelna+WC 5.NP byty č. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 a 409					
zóny 0, 1, 2 a 3 v celém prostoru	elektrická instalace dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 2007/09 a TNI 33 2000-7-701 2008/11 schopnost osob – BA3 – osoby se zdravotním postižením	zvlášť nebezpečný	osoby které nejsou zcela fyzicky a duševně schopné	2 roky	elektrická instalace dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 2007/09 a TNI 33 2000-7-701 2008/11 elektrická instalace dle ČSN 332000-5-51 ed.3
Předsín 2.NP byty č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 a 109 Předsín 3.NP byty č. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 a 209 Předsín 4.NP byty č. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 a 309 Předsín 5.NP byty č. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 a 409					
v celém prostoru	schopnost osob – BA3 – osoby se zdravotním postižením	zvlášť nebezpečný	osoby které nejsou zcela fyzicky a duševně schopné	2 roky	elektrická instalace dle ČSN 332000-5-51 ed.3

Název prostor	Stanovení vnějších vlivů z hlediska jejich působení na elektrická zařízení	Začlenění prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem	Charakteristika provozu	Lhůty pravidelných revizí	Podmínky pro stanovení prostředí
<p align="center">Koupelna+WC 2.NP byty č. 105, 106, 108 a 109</p> <p>Upřesnění : V prostoru koupelny+WC je instalovaná sprcha s volnou sprchovou hlavici bez sprchové vany. Délka přívodní hadice je 1m, zóna 0 a zóna 1 je do vzdálenosti 1+1,2=2,2m dle TNI 33 2000-7-701 obr.3. Dle ČSN 33 2000-7-701 čl 701.30.4 sprchy bez sprchové vany nemají ve vodorovném směru zónu 2. Ve svislém směru je zóna 2 nad zónou 1 ve výšce 2,25m.</p>					
zóny 0, 1, 2 a 3 v celém prostoru	elektrická instalace dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 2007/09 a TNI 33 2000-7-701 2008/11 schopnost osob – BA3 – osoby se zdravotním postižením	zvlášť nebezpečný	osoby které nejsou zcela fyzicky a duševně schopné	2 roky	elektrická instalace dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 2007/09 a TNI 33 2000-7-701 2008/11 elektrická instalace dle ČSN 332000-5-51 ed.3
Venkovní prostor					
ve venkovních prostorách	teplota okolí - AA2 a AA4 (od -40 °C do +40°C) atmosférické podmínky v okolí - AB8 - venkovní prostory výskyt vody - AD3 - vodní tříšť cizí tělesa – AE3 – velmi malé předměty sluneční záření - AN3 - silné vítr - AS1 - malý	zvlášť nebezpečné	nechráněné prostory vně objektu	4 roky, dle TNI 33 2000-5-51	elektrická instalace dle ČSN 332000-5-51 ed.3