

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a
investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 28649/2017
Naše sp. zn.: 4330/2017 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 358
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 20.3.2017

Dodatečná informace č. 2

Veselá školka – navýšení kapacity MŠ v Šumperku

Dotaz č. 1:

V obdrženém položkovém výkazu výměr STAVEBNÍ + CELKOVÝ je uvedena položka č. 177 – 009-02-01 – D+M, Vybavení požárními zařízeními autonomní detekce a signalizace – 3 ks. Ve výkazu výměr části SLABOPROUD – EZS se nachází položka Opticko-kouřový požární detektor s připojením k EZS včetně Montáže – 3 ks. Máme za to, že se jedná o duplicitní položky, neboť Požárně bezpečnostní řešení uvádí umístění zařízení autonomní detekce a signalizace v m.č. 115, 116 a 121.

Prosím, upřesněte skutečné celkové počty zařízení požární detekce a signalizace kouře.

Odpověď:

Položky s detektory požáru jsou zdvojené – Opticko-kouřový požární detektor s připojením k EZS včetně montáže – 3 ks - je ze stavebního výkazu výměr vymazán.

Dotaz č. 2:

V obdrženém položkovém výkazu výměr STAVEBNÍ + CELKOVÝ je uvedena dodávka koberce a lišt u m.č. 213 a 114 – položky č. 543 a 544. Dle výkresu D02 a D03 jsou v tabulkách Legenda místností u těchto místností uvedeny podlahy vinylové. V technické zprávě není specifikace materiálů kobercové krytiny.

Prosím, upřesněte, co platí a doplňte specifikaci dodávky koberců.

Odpověď:

Koberce v m.č. 213 a 114 jsou navíc, v těchto místnostech je řešena vinylová krytina, ta zůstává - položka s koberci je ze stavebního výkazu výměr vymazána.

Dotaz č. 3:

V obdržené PD v technické zprávě je uvedeno, že sokl z vinylových podlah bude řešen vytažením vinylové podlahoviny do fabionu. V položkovém výkazu výměr je ale Montáž obvodových lišt lepením a vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt – položky č. 493, 494, 495, 506, 507.

Prosím, upřesněte co platí.

Odpověď:

U vinylové krytiny platí vytažení podlahoviny do fabionu – dané položky jsou opraveny ve výkazu výměr.

Zveřejňujeme upravený výkaz výměr.

S pozdravem

Ing. Irena Bittnerová
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic