



POZNÁMKA :

Rozváděč vzduchotechniky RVZT bude napojen kabelem CYKY-J 5x2,5 z rozváděče RTV2 (okruh 17). Kabeláž mezi rozváděčem RVZT a jednotlivými komponenty vzduchotechnické jednotky jsou součástí dodávky vzduchotechniky.
Ventilátor sociálního zázemí bude napájen ze světelného okruhu číslo 2 (osvětlení sociálního zázemí), doběh ventilátoru je řízen doběhovým relé (v krabici KO68).
Venkovní jednotka a oplocení budou přes svorky zkušební na dvou místech uzemněny vodičem FeZn Ø10 na již navržený pásek FeZn 30/4 uložený v zemi. Vodičem FeZn Ø 10 bude rovněž uzemněna skříň s hlavním uzávěrem plynu.
Výfukové potrubí bude proti úderu blesku chráněno doplněnou jímací tyčí výšky v=3m, která skryje potrubí do svého ochranného pásma.

Instalace uvnitř objektu je provedena skrytě - kabely CYKY uloženými ve stěnách (pod omítkou).

Generální projektant		Stavebník	Město Šumperk nám. Míru 1 787 07 Šumperk
Projektant části	PVLK PROJECT s.r.o. Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk telefon 777 848 204, e-mail: pavelka@pvlk.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka
Místo stavby	Šumperk	Stupeň Zakázka číslo Datum	DSP 717 0203 02/2017
Název stavby Objekt Část	Větrání tělocvičen a gymnastické haly ZŠ Sluneční D.1.4 Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
	Název výkresu Situační schéma rozvodů	Měřítko: M 1:100	Číslo výkresu 04