

POZNÁMKY:

Napěťová soustava:

1+N+PE AC ~ 50 Hz 230V TN – S – jednofázová instalace

3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN – S – třífázová instalace

Ochrana před úrazem: nová instalace

ZÁKLADNÍ – izolací, kryty



PŘI PORUŠE – automatickým odpojením od zdroje dle

ČSN 33 200–4–41 ed.2,


ZVÝŠENÁ – dvojitou izolací

DOPLŇKOVÁ – doplňujícím ochranným pospojováním, proudovým chráničem

D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Wypracoval Petr Vodáček	Zodp. projektant Petr Vodáček	Tech. kontrola	ELPEV projektová a inženýring Boční 660 783 72 Velký Týnec IČ: 646 34 752
			
Investor Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461			
Akce OPRAVA SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ V OBJEKTU KINA OKO V ŠUMPERKU		formát 2xA4	č. kopie
		datum 10/2016	
		účel DPS	
		Měřítko	
Umístění Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, 787 01 Šumperk		Č. výkresu 10	Část D.1.4.
Obsah výkresu ROZVADĚČ RPK14 - DOPLNĚNÍ			

TN-S, 230/400V, 50Hz, In=40A
L1, L2, L3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



číslo obvodu
označení kabelu
typ a dim. kabelu

<div><div><div>ELPEV</div><div>Petr Vodáček</div><div>Boční 660 783 72 Velký Týnec IČ: 646 34 752</div></div><div>ZPRACOVAL: Petr Vodáček</div></div>	STAVEBNÍK: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461	OBSAH: ROZVADĚČ RPK14 - - DOPLNĚNÍ	KRAJ:	Olomoucký	ČÍSLO ZAK.:	2016-29
	NÁZEV STAVBY: OPRAVA SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ V OBJEKTU KINA OKO V ŠUMPERKU		OKRES:	Šumperk	DATUM:	10/2016
			FORMÁT:	A4	VÝKRES Č.:	10
			MĚŘÍTKO:		LIST Č.: 02	POČET LISTŮ: 2